

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

1. Найменування замовника:

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

37393721
3. Місцезнаходження замовника:

04070, Україна, Київська область обл., Київ, Борисоглібська, 14

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

Найменування робіт і витрат Одиниця виміру Кількість Розділ. Вікна Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах 100 шт 0,52 Знімання заскленних віконних рам 100 м2 2,29251 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 100 м2 0,0817 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 100м2 0,40315 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 100м2 1,80767 Блоки віконні металопластикові з 5-тикамерного профілю Open Tesk серія ELITE та з енергозберігаючим склопакетом, 4-16-4-14Ar-4i опір теплопередачі конструкції не менше 0,75м2С/Вт, фурнітура покращеної якості Блоки віконні металопластикові з 5-тикамерного профілю Open Tesk серія ELITE та з енергозберігаючим склопакетом, 6-20-6i опір теплопередачі конструкції не менше 0,75м2С/Вт, фурнітура покращеної якості м2 40,09 189,161 ВІДКОСИ внутрішні відкоси Грунтування укосів (перед штукатуренням) 100м2 5,523 Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 93,9 Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів по бетону та каменю 100м2 5,523 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази 100 м2 5,523 Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 79,5 Шпаклівка Knauf HP-Finish 25 кг кг 552,3 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н кг 347,9 ІНШЕ Навантаження сміття вручну 1 т 8,324 Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт) т 8,324 ВИМОГИ ДО ВІКОН: ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні, ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель Опір повітропроникності виробів повинен відповідати вимогам розділу 5 ДБН В.2.6-31 Таблиця 7 - Допустимі значення повітропроникності огорожувальних конструкцій, Гн Вид огорожувальної конструкції Значення Гн Світлопрозорі конструкції житлових та громадських будинків, виробничих будинків із кондиціонування приміщень 6,0 кг/(м2 • год) Світлопрозорі конструкції промислових будинків 10,0 кг/(м2 • год) Індекс ізоляції повітряного шуму вікон (Rw) повинен бути не менше 30 дБ (негучний людський голос). Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок повинні бути передбачені спеціальні прорізи та в верхніх профілях отвори для вирівнювання тиску у внутрішніх порожнинах профілю відповідно до технічної документації, затвердженої за встановленим порядком. При заскленні стулок скло і склопакети повинні установлюватись на опорні і фіксуючі підкладки згідно з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком. Безпосередній дотик скла з профілями із ПВХ не допускається. Елементи жорсткості коробок, стулок і полотен виробів повинні виконуватись з оцинкованої сталі згідно з ГОСТ 14918, алюмінієвих сплавів відповідно до ДСТУ Б В.2.6-3 або іншого захищеного від корозії профілю. Армуючий метал повинен бути по всьому периметру вікна, а його мінімальна товщина складати 1,5мм. Склопакет повинен утримувати теплозберігаючі властивості при внутрішній температурі приміщення не менше 50С та відносній вологості повітря не більше 60%. За ДСТУ Б В.2.7-107-2001 Заповнення склопакету інертним газом (аргон, криптон) повинно бути не менше 95%. Таблиця 1 - Мініально допустиме значення опору теплопередачі огорожувальної конструкції житлових та громадських будинків (Rq min) № поз. Вид огорожувальної конструкції Значення Rq min, м2 ·К/Вт, для температурної зони І ІІ 5 Світлопрозорі огорожувальні конструкції 0,75 0,6 Для того, щоб відповідати вимогам для І-ої зони, необхідно використовувати 5-ти камерний ПВХ-профіль, двокамерний енергозберігаючий склопакет. Нові житлові приміщення не можуть бути здані в експлуатацію, якщо віконні конструкції не відповідають вимогам теплозбереження. Копія діючої ліцензії на будівельну діяльність та копія додатку до неї (перелік робіт провадження господарської діяльності з обов'язковою наявністю інформації про клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва - клас СС3. Копія дозволу, за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, на проведення робіт (верхолазні). Копія дозволу, за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, на проведення робіт (верхолазні).	ДК 021:2015: 44221100-6 — Вікна ДК 016:2010: 16.23.11 — Вікна, двостулкові вікна та їхні рами, двері, їхні рами та пороги, з деревини	1 лот	03170, Україна, Київська область, Київ, вул. Кирилівська 117	Відсутній
--	--	--------------	---	------------------

9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи):

ТОВ "ВКФ Атлант-плюс"

10. Інформація про ціну пропозиції:

435 000,00 UAH з ПДВ