

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2016-10-27-000371-с

Дата формування звіту: 22 листопада 2016

1. Найменування замовника: **Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03348471**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Насос занурювальний каналізаційний шламовий	ДК 021:2015: 42122100-1 — Насоси для рідин ДК 016:2010: 28.13.1 — Помпи для рідин; підіймачі рідин	1 комплект	79017, Україна, Львівська обл., Львів, Зелена, 64	від 15 листопада 2016 до 31 грудня 2016

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **27 жовтня 2016 14:59**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **2**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ НВП "ГІДРОТЕРМ ІНЖИНІРІНГ"	152 465,00 UAH з ПДВ	148 000,00 UAH з ПДВ	<p>Учасник дискваліфікований пропонується насос не відповідає технічним показникам, вказаним в технічному завданні: згідно із ТЗ (Додаток 3) повинно бути вихрове робоче колесо, а запропонований насос має закрите многоканальне робоче колесо з максимальним вільним проходом 6 мм, що буде приводити до його засмічення та зупинки в процесі роботи. Також, згідно ТЗ напірний патрубок має бути радіально розміщений з можливістю повороту на 90 градусів (для зручності при використанні насосу) та повинен мати з'єднання під шланг DN75, чого немає в запропонованому насосі.</p> <p>Зрештою, згідно з нашим ТЗ насос повинен перекачувати стічні води з високим вмістом абразивних часток та щільністю до 1200кг/м³, а згідно наданої технічної інформації учасника запропонований насос призначений «для перекачування брудної води, яка не руйнує матеріали насосу ні хімічно, ні механічно», що не відповідає вимогам нашого технічного завдання.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „Інженерна компанія „СКАНДТЕХІМПОРТ”	194 000,00 UAH з ПДВ	191 000,00 UAH з ПДВ	

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

14.11.2016 16:28

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про закупівлю:

22 листопада 2016

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „Інженерна компанія
„СКАНДТЕХІМПОРТ”**

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

**Україна, Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/7**

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **191 000,00 УАН з ПДВ**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **04-960ДТ**