

ФОРМА ПРОТОКОЛУ

розгляду тендерних пропозицій

1. Найменування замовника:

**Філія "Управління магістральних газопроводів
"Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз"**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

25698645

3. Місцезнаходження замовника:

**61001, Україна, Харківська обл. обл., Харків, м.
Харків, Шевченківський район, МСП, вул.
Культури, 20а, к. 109**

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-12-13-000090-а

5. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника ТОВ НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-2008"	6. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону) Пропозицію відхилено	7. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі" Не відповідає вимогам тендерної документації Пропозиція учасника ТОВ НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-2008" (код 35577474) не відповідає умовам тендерної документації, а саме: 1. Відсутній документ, що підтверджує правомочність керівника, а саме: Скан-копія наказу про призначення керівника, що є порушенням п.п.6.2 п.1 розділу III «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації; 2. Учасником торгів ТОВ «Нові будівельні технології-2008» надано банківську гарантію №56 від 04.02.2019р, яка не відповідає нормам чинного законодавства та вимогам тендерної документації через наступні підстави: У тексті наданої гарантії зазначено «Учасник тендеру має право дострокового припинення дії гарантії у разі: закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру; відхилення тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі», перелічені умови є підставою повернення забезпечення тендерної пропозиції учаснику, а не умовим дострокового припинення дії гарантії учасником, як зазначено у гарантії №56 від 04.02.2019р. Крім того, відсутні ряд обов'язкових умов гарантії, встановлених Додатком 6 до тендерної документації, а саме: - вимога повинна бути надана через Банк Бенефіціара: найменування Банку, офіційне місцезнаходження за адресою: „ SWIFT-код: „, що підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу Банка-гаранта, що підпис на вимозі належить уповноваженій особі Бенефіціара, або надана безпосередньо на адресу Банка-Гаранта за підтвердженням повноважень уповноваженої особи, що підписала дану вимогу, копією довіреності, завіреною печаткою Бенефіціара, - умови про відповідальність банку-гаранта перед бенефіціаром за невиконання чи неналежне виконання свого обов'язку у строк сплатити суму, на яку видано гарантію, у вигляді сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від розміру простроченого платежу (своєчасно неоплаченої суми по гарантії) за кожний день прострочення. Натомість, гарантія №56 від 04.02.2019р. містить умови, які ускладнюють процедуру оплати банком-гарантом суми, на яку видано гарантію та порушують принципи безумовності гарантії (вимагається додаткове підтвердження копіїми, засвідченими Бенефіціаром, відповідних документів, факту настання подій з переліку гарантійних випадків). Відповідно до змісту наданої банківської гарантії передбачено: «Вимога по Гарантії повинна наскитися цілим листом із описом вкладення або доставлятися кур'єром (з отриманням відмітки про отримання) на адресу Гаранта». Дана умова також є ускладненням процедури отримання гарантованої суми та суперечить вимогам тендерної документації (рішення АМКУ №1206-р/пк-із від 14.03.2017). 3. Учасник не надав підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, а саме: 3.1. Стосовно «№1 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 22 - 24 м; - споживана потужність «Не більше 120 Вт»; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,95; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40 °С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного кронштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світільника/комплектність. 3.2. Стосовно «№2 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 22 - 24 м; - споживана потужність «Не більше 200 Вт»; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,95; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40 °С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного кронштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світільника. 3.3. Стосовно «№3 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 7-10 м; - споживана потужність «Не більше 40 Вт»; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,95; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40 °С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного кронштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світільника. 3.4. Стосовно «№4 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 10-12 м; - споживана потужність «Не більше 60 Вт»; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,95; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40 °С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного кронштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світільника. 3.5. Стосовно «№5 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,95; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 80; - Пульсація світлового потоку не більше 5%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Для приміщень зі штучним регулюванням клімату»; - Матеріал розсіювача «Світлостабілізований, оптичний, негорючий, ударостійкий»; 3.6. Стосовно «№6 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 10-12 м; - споживана потужність «Не більше 85 Вт»; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,95; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Не гірше діапазону від - 40°С до +40 °С для експлуатації на відкритому повітрі»; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного кронштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світільника. 3.7. Стосовно «№7 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 22 - 24 м; - споживана потужність «Не більше 85 Вт»; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,95; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного кронштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світільника «Металеві з антикорозійним покриттям або нержавіючої сталі. Наявність кріплення для монтажу світільника в повній комплектності». 3.8. Стосовно «№8 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,9; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 80; - Пульсація світлового потоку не більше 5%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Для приміщень зі штучним регулюванням клімату»; - Матеріал розсіювача «Світлостабілізований, оптичний, негорючий, ударостійкий»; 3.9. Стосовно «№9 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 80; - Пульсація світлового потоку не більше 5%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Для приміщень зі штучним регулюванням клімату»; - Матеріал розсіювача «Світлостабілізований, оптичний, негорючий, ударостійкий»; 3.10. Стосовно «№10 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,9; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 80; - Пульсація світлового потоку не більше 5%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Для приміщень зі штучним регулюванням клімату»; - Матеріал розсіювача «Світлостабілізований, оптичний, негорючий, ударостійкий»; 3.11. Стосовно «№11 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,9; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 80; - Пульсація світлового потоку не більше 5%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Для приміщень зі штучним регулюванням клімату»; - Матеріал розсіювача «Світлостабілізований, оптичний, негорючий, ударостійкий»; 3.12. Стосовно «№12 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Корельована колірна температура в межах діапазону 4750-5350 К; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,9; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 80; - Пульсація світлового потоку не більше 5%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Для приміщень зі штучним регулюванням клімату»; - Матеріал розсіювача «Світлостабілізований, оптичний, негорючий, ударостійкий»; 3.13. Стосовно «№14 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Пульсація світлового потоку не більше 30 %; - Спосіб встановлення «Підвісний, на вертикальну різьбову трубу G3/4-В, на вертикальний монтажний профіль»; - Ресурс роботи світільника «Не менше 50 000 годин»; - Вибухобезпечний у вибухонебезпечній зоні класу 2 згідно НПАОП 40.1-1.32-01 - «Рівень вибухобезпечності не гірше 2»); 3.14. Стосовно «№15 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Ефективність світлового потоку в режимі, що встановлюється «Не менше 120 лм/Вт; - Коефіцієнт потужності, cos φ Не менше 0,9; - Індекс кольоропередачі, Ra Не менше 80; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Не гірше діапазону від - 40°С до +40 °С для експлуатації на відкритому повітрі»; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло». 3.15. Стосовно «№16 Світільник світлодіодний»: Паспорт відсутній 3.16. Стосовно «№17 Світільник світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів освітленості 2,5 - 3,5 м; - Пульсація світлового потоку не більше 30%; - Ресурс роботи світільника «Не менше 50 000 годин; - Вибухобезпечний у вибухонебезпечній зоні класу 2 згідно НПАОП 40.1-1.32-01 - «Рівень вибухобезпечності не гірше 2»); 3.17. Стосовно «№18 Світільник світлодіодний»: Паспорт відсутній. Наведені факти є порушенням вимог Додатку І «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)» до тендерної документації та підпункту 1 пункту І Розділу III «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.
---	--	--

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕДМ-2016"	Пропозицію відхилено	Не відповідає вимогам тендерної документації Пропозиція учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕДМ-2016"» (код 40651685) не відповідає умовам тендерної документації, а саме: 1. Відсутні скан-копії первинного(их) документу(ів), що підтверджують виконання (часткове виконання) аналогічного(их) договору(ів) на постачання (Світлинний) Учасником зобов'язан (не менше одного видаткового документа та/або інших(их) документу(ів) до договору(ів), який(их) можуть надаватися без зазначення вартісних показників). - Учасником надано сканкопію Акту приймання-передачі виконаних робіт № 1-20-12 від 30.08.2018р., в тексті якого містяться посилання на п.п. 1.3. Договори про виконання робіт №20-12 від 11.07.2018р., в якому п.п. 1.3. взагалі відсутній. Також слід зазначити, що Учасником надана скан-копія Договору поставки №20-12 від 11.07.2018р. - Учасником надано сканкопію Акту приймання-передачі виконаних робіт № 1-46/18 від 18.06.2018р., в тексті якого містяться посилання на п.п. 1.3. Договори про виконання робіт № 46/18 від 12.05.2018р., в якому п.п. 1.3. взагалі відсутній. Також слід зазначити, що Учасником надана скан-копія Договору поставки № 46/18 від 12.05.2018р., що є порушенням підпункту 1.1. пункту 1 Додатку П «Кваліфікаційні критерії до учасників торгів» до тендерної документації. 2. Учасник не надав підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, а саме: 2.1. Стосовно «№1 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 22 - 24 м; - Нормальна споживана потужність: «Не більше 120 Вт»; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40°С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного конроштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світлинніка/комплектність «В паспорт відсутня характеристика Конструктивні елементи кріплення світлинніка. 2.2. Стосовно «№2 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 22 - 24 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40°С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного конроштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світлинніка/комплектність «В паспорт відсутня характеристика Конструктивні елементи кріплення світлинніка. 2.3. Стосовно «№3 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 7-10 м; - Споживана потужність не більше 40 Вт; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40°С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного конроштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світлинніка/комплектність «В паспорт відсутня характеристика Конструктивні елементи кріплення світлинніка. 2.4. Стосовно «№4 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 10-12 м; - Споживана потужність не більше 60 Вт; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40°С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного конроштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світлинніка/комплектність «В паспорт відсутня характеристика Конструктивні елементи кріплення світлинніка. 2.5. Стосовно «№5 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 3-5 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 80; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. 2.6. Стосовно «№6 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 10-12 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації Не гірше діапазону від - 40°С до +40°С для експлуатації на відкритому повітрі; - Матеріал корпусу «Алюміній або алюмінієвий сплав»; - Матеріал розсіювача «Ударостійке, термостійке скло»; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного конроштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світлинніка/комплектність «В паспорт відсутня характеристика Конструктивні елементи кріплення світлинніка. 2.7. Стосовно «№7 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 22-24 м; - Світловий потік Не менше 10200 лм; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 75; - Пульсація світлового потоку не більше 10%; - Спосіб встановлення «За допомогою П-образного конроштейну з можливістю регулювання кута нахилу»; - Конструктивні елементи кріплення світлинніка/комплектність «В паспорт відсутня характеристика Конструктивні елементи кріплення світлинніка/комплектність». 2.8. Стосовно «№8 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 2,5-3,5 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 80; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. 2.9. Стосовно «№9 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 2,5-3,5 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 80; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. 2.10. Стосовно «№10 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 2,5-3,5 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 80; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. 2.11. Стосовно «№11 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 2,5-3,5 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 80; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. 2.12. Стосовно «№12 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 2,5-3,5 м; - Індекс колірорепродування, Ra Не менше 80; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. 2.13. Стосовно «№13 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 2,5-3,5 м; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Не гірше діапазону від - 40 до +40°С»; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. - Гарантійний строк виробника не менше 3 роки; 2.14. Стосовно «№14 Світлинний світлодіодний»: Паспорт відсутній. 2.15. Стосовно «№15 Світлинний світлодіодний»: Паспорт відсутній. 2.16. Стосовно «№16 Світлинний світлодіодний»: Паспорт відсутній. 2.17. Стосовно «№17 Світлинний світлодіодний»: Відсутнє документальне підтвердження технічних та якісних характеристик, а саме: - Рекомендована висота підвісу для забезпечення нормативних параметрів 2,5-3,5 м; - Температура навколишнього середовища для умов експлуатації «Не гірше діапазону від - 40 до +40°С»; - Ресурс роботи світлинніка не менше 50 000 годин. - Гарантійний строк виробника не менше 3 роки; 2.18. Стосовно «№18 Світлинний світлодіодний»: Паспорт відсутній. Наведені факти є порушенням вимог Додатку І «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)» до тендерної документації та підпункту 1 пункту І Розділу III «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАККАР-М"	Допущено до аукціону	
ТОВ "Компанія Транстрейд Інвест"	Пропозицію відхилено	Не відповідає вимогам тендерної документації Пропозиція учасника ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНСТРЕЙД ІНВЕСТ» (код 31113582) не відповідає умовам тендерної документації, а саме: Учасником торгів ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНСТРЕЙД ІНВЕСТ» надано банківську гарантію №9187-19 від 08.02.2019 р., яка відповідає нормам чинного законодавства, зокрема статтям 560-566 ЦК України, статті 24