

ФОРМА ПРОТОКОЛУ

розгляду тендерних пропозицій

1. Найменування замовника: **Якимівське міжрайонне управління водного господарства**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01034359**
3. Місцезнаходження замовника: **72503, Україна, Запорізька область обл., смт. Якимівка, вул. Центральна, 66**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-21-002714-b**

5. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	6. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	7. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі"
---	--	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е2+"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації Тендерну пропозицію Учасника відхилити відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону з наступних причин: Згідно частини 1 Розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Учасник надає: «Одночасно із заповненням електронних форм Учасник завантажує файли з:», зокрема: - перелік енергоефективних заходів за енергосервісним договором відповідно до Додатку 8 до тендерної документації. Учасник тендерної закупівлі з енергосервісу у складі переліку енергоефективних заходів має передбачити повну заміну насосних агрегатів, пов'язаних із основним виробничим процесом (основні та розмінні насосні агрегати), на насосній станції у кількості не менше ніж 50 % від кількості діючих насосних агрегатів; кількість та орієнтовні технічні характеристики нових насосних агрегатів (витрата, напір, електрична потужність, коефіцієнт корисної дії) мають бути зазначені в «Переліку енергоефективних заходів» (додаток 8 до тендерної документації); заміна електричних двигунів у складі насосних агрегатів для низьковольтних двигунів (0,4 кВ) є обов'язковою, для високовольтних двигунів (6, 10 кВ) - за технічною потребою та економічною доцільністю. всупереч вимогам тендерної документації інформація надана Учасником згідно Додатку 8 «Перелік енергоефективних заходів за енергосервісним договором» не містить інформації щодо коефіцієнту корисної дії, що не відповідає вимогам тендерної документації в цій частині. Згідно п.п. 6.1. Додатку 7 тендерної документації Учасник повинен надати: «Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або договору за результатами проведення процедури закупівлі підтверджується: Статутом (зі змінами (в разі їх наявності) або іншим установчим документом), протоколом (або випискою з протоколу) засновників, наказом про призначення, або довіреністю або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника на підписання документів пропозиції та договору.» всупереч вимогам тендерної документації у складі тендерної пропозиції Учасника відсутній наказ про призначення, що не відповідає вимогам тендерної документації в цій частині.</p>
--	-----------------------------	--

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЕСКО"	Допущено до аукціону	