

ФОРМА ПРОТОКОЛУ

розгляду тендерних пропозицій

1. Найменування замовника: **АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **22767506**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька область обл., м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-13-000686-b**

5. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	6. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	7. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"	Допущено до аукціону	
ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС"	Пропозицію відхилено	Не відповідає вимогам тендерної документації 1. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним у ДОДАТКУ 5 тендерної документації, а саме: - напруга короткого замикання ТМГ 100 кВА згідно наданого протоколу випробувань не відповідають технічним вимогам на закупівлю - $3,97 \leq 4,5 (\pm 10\%)$; - напруга короткого замикання ТМГ 400 кВА згідно наданого паспорту не відповідають технічним вимогам на закупівлю - $4,17 \leq 5 (\pm 10\%)$ - напруга короткого замикання ТМГ 400 кВА згідно наданого протоколу випробувань не відповідають технічним вимогам на закупівлю - $4,4 \leq 5 (\pm 10\%)$.
ТОВ "АЛАМАК"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ"	Пропозицію відхилено	Не відповідає вимогам тендерної документації 1. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним у ДОДАТКУ 5 тендерної документації, а саме: - відсутність паспортів до трансформаторів ТМГ 63-250, 630 кВА; - відсутність протоколів випробувань до трансформаторів ТМГ 63-400 кВА.
ПрАТ Завод малогабаритних трансформаторів	Допущено до аукціону	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРА"	Пропозицію відхилено	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>1. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним в п. 3 розділу I ДОДАТКУ 2 тендерної документації, а саме: п.3. розділу I Додатку 2 вимагає "Довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі її використання) з інформацією про досвід виконання аналогічного договору на постачання товарів аналогічного виду (відповідно до Додатку 5) із зазначенням номеру та дати договору, з підтверджуючим документом (скан-копія аналогічного договору та листом-відгуком від контрагента). У складі тендерної пропозиції учасника в копії аналогічного договору не міститься назви предмету договору та специфікація до договору, що унеможлиблює встановлення аналогічного договору на постачання товарів аналогічного виду (відповідно до Додатку 5).</p> <p>2. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним у ДОДАТКУ 5 тендерної документації, а саме: - відсутність паспортів до трансформаторів ТМГ 63-250, 630 кВА; - відсутність протоколів випробувань до трансформаторів ТМГ 63-400 кВА; - відсутня копія свідоцтва про атестацію лабораторії щодо випробувань.</p>
--	----------------------	--