

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-03-13-000686-b

Дата формування звіту: 29 травня 2020

1. Найменування замовника: **АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **22767506**

2<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Товари**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Трансформатор силовий	ДК 021:2015: 31170000-8 — Трансформатори	49 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2020

7<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	100

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **13 березня 2020 10:14**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **6**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
<b>ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"</b>	—		<b>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</b>

<b>ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС"</b>	—		<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>1. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним у ДОДАТКУ 5 тендерної документації, а саме: - напруга короткого замикання ТМГ 100 кВА згідно наданого протоколу випробувань не відповідають технічним вимогам на закупівлю - <math>3,97 \leq 4,5 (\pm 10\%)</math>; - напруга короткого замикання ТМГ 400 кВА згідно наданого паспорту не відповідають технічним вимогам на закупівлю - <math>4,17 \leq 5 (\pm 10\%)</math> - напруга короткого замикання ТМГ 400 кВА згідно наданого протоколу випробувань не відповідають технічним вимогам на закупівлю - <math>4,4 \leq 5 (\pm 10\%)</math>.</p>
<b>ТОВ "АЛАМАК"</b>	—		<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>
<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ"</b>	—		<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>1. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним у ДОДАТКУ 5 тендерної документації, а саме: - відсутність паспортів до трансформаторів ТМГ 63-250, 630 кВА; - відсутність протоколів випробувань до трансформаторів ТМГ 63-400 кВА.</p>
<b>ПрАТ Завод малогабаритних трансформаторів</b>	—		<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРА"</b></p>	<p>—</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації  <b>1. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним в п. 3 розділу I ДОДАТКУ 2 тендерної документації, а саме: п.3. розділу I Додатку 2 вимагає "Довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі її використання) з інформацією про досвід виконання аналогічного договору на постачання товарів аналогічного виду (відповідно до Додатку 5) із зазначенням номеру та дати договору, з підтверджуючим документом (скан-копія аналогічного договору та листом-відгуком від контрагента). У складі тендерної пропозиції учасника в копії аналогічного договору не міститься назви предмету договору та специфікація до договору, що унеможлиблює встановлення аналогічного договору на постачання товарів аналогічного виду (відповідно до Додатку 5). 2. Тендерна пропозиція не відповідає умовам викладеним у ДОДАТКУ 5 тендерної документації, а саме: - відсутність паспортів до трансформаторів ТМГ 63-250, 630 кВА; - відсутність протоколів випробувань до трансформаторів ТМГ 63-400 кВА; - відсутня копія свідоцтва про атестацію лабораторії щодо випробувань.</b></p>
---	----------	--

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): На виконання рішення АМКУ

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **Відсутній**