

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій

UA-2020-05-04-000755-с

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30083966
Місцезнаходження замовника:	54020, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Заводський район, ВУЛИЦЯ КАБОТАЖНИЙ СПУСК, будинок 18
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2020-05-04-000755-с

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ»	Допущено до аукціону	

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАП УКРАЇНА"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації За результатами розгляду наданих учасниками документів тендерним комітетом встановлено, що тендерна пропозиція учасника торгів ТОВ «АНТАП УКРАЇНА» не відповідає технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, виходячи з наступного: 1) відсутні комунікаційні цифрові роз'єми (в основній конфігурації постачання предмету закупівлі); 2) строк служби елемента живлення не відповідає вимогам «Специфікації на товар» в разі використання двох витратомірів (від 6 до 8 років замість потрібних 10); 3) технічна документація на прилади не відповідає умовам тендерної документації в частині вимог до її викладення українською мовою. Також тендерна пропозиція учасника торгів ТОВ «АНТАП УКРАЇНА» не відповідає вимогам прописаним у Додатку 9 до тендерної документації, (не надано копію сторінок паспорту Учасника).</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ІНЖИНІРИНГ"</p>	<p>Допущено до аукціону</p>	
<p>ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ"</p>	<p>Допущено до аукціону</p>	

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЕЗАНТ"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації За результатами розгляду документів тендерної пропозиції учасника ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЕЗАНТ" тендерним комітетом встановлено, що тендерна пропозиція учасника торгів не відповідає технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, виходячи з наступного: 1) відсутні комунікаційні цифрові роз'єми (в основній конфігурації постачання предмету закупівлі); 2) строк служби елемента живлення не відповідає вимогам «Специфікації на товар» в разі використання двох витратомірів (від 6 до 8 років замість потрібних 10); 3) технічна документація на прилади не відповідає умовам тендерної документації в частині вимог до її викладення українською мовою. Також тендерна пропозиція учасника торгів ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕЗАНТ» не відповідає вимогам прописаним у Додатку 9 до тендерної документації, (не надано копію сторінок паспорту Учасника).</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУМЕРАНГ" ЛТД</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації За результатами розгляду наданих учасниками документів тендерним комітетом встановлено, що тендерна пропозиція учасника торгів ТОВ «БУМЕРАНГ» не відповідає технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, виходячи з наступного: 1) відсутні комунікаційні цифрові роз'єми (в основній конфігурації постачання предмету закупівлі); 2) строк служби елемента живлення не відповідає вимогам «Специфікації на товар» в разі використання двох витратомірів (від 6 до 8 років замість потрібних 10); 3) технічна документація (паспорти на прилади) не відповідає умовам тендерної документації в частині вимог до її викладення українською мовою; 4) обладнання ТОВ «БУМЕРАНГ» не має можливості роботи в режимі контролю витоку теплоносія в системах опалення споживачів (з двома витратомірами).</p>