

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-08-18-003597-с

Дата формування звіту: 05 листопада 2020

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ, місто, вул. Лейпцизька, 1-а
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015: 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої, 42131230-7 Засувки, 42131291-2 Засувки шиберні, 42131280-2 Дискові поворотні затвори, (запірна арматура, 3 лота)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Лот 1: ДК 021:2015: 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої, 42131230-7 Засувки, 42131291-2 Засувки шиберні, 42131280-2 Дискові поворотні затвори, (запірна арматура, 3 лота): Засувки, Затвори (ДК 021:2015: 42131230-7 Засувки, 42131280-2 Дискові поворотні затвори)	ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої	1302 шт	02125, Україна, м. Київ, місто, просп. Алішера Навої, 1а, вул. Дніпроводська, 1А, м. Київ, 04077, вул. Електротехнічна 16, м. Київ, 02217	до 31 грудня 2020

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Покупець має право здійснювати попередню оплату (часткову або повну) Товару.	Післяоплата	45	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 18 серпня 2020 15:24

Кількість учасників закупівлі: 4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА

—

Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Учасником не надано копію сертифікату GSK на затвори по позиціям №22-27. Документи, надані в якості аналогічних замість сертифікату GSK, не підтверджують відповідність запропонованих учасником затворів установленим вимогам, так як вони надані на порошкове покриття, що використовується при виробництві продукції, а не на затвори по позиціям №22-27. 2. Учасником не надано сертифікат підтвердження відповідності вимогам ÖVGW/DVGW або сертифікат відповідності тим же стандартам, виданий іншою уповноваженою організацією з підтвердженням відповідності вимогам ÖVGW/DVGW від уповноваженого органу стандартизації на затвори по позиціям №22, 24, 25, 27. Документи, надані в якості аналогічних замість вищезазначеного сертифікату, не підтверджують відповідність запропонованих учасником затворів установленим вимогам, так як вони надані на порошкове покриття та гумові матеріали, що використовуються при виробництві елементів конструкцій трубопровідної арматури, а не на затвори по позиціям №22, 24, 25, 27. 3. На виконання вимог Додатку №4 до тендерної документації, учасником надано довідку щодо найменування виробників на кожен вид продукції №Т-03 від 21.09.2020 р., у якій на позиції № 3-4, 22-26 (засувки та затвори з електроприводом) зазначено виробником «T.I.S. Service S.p.a». Серед наданих учасником документів у складі своєї тендерної пропозиції містяться окремі документи на електроприводи до затворів та засувки виробництва «AUMA Riester GmbH & Co. KG», проте у довідці про виробників інформація про нього відсутня. Документи на електропривід виробництва «T.I.S. Service S.p.a» у складі тендерної пропозиції учасника відсутні. 4. Згідно вимог Додатку №4 на позиції №22-27 учасник має надати копії креслень та інструкції з монтажу та експлуатації. На виконання даної вимоги, учасником надано «ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» від виробника «T.I.S. Service S.p.a», який не містить інформації щодо умов експлуатації. 5. На виконання вимог Додатку №4 до тендерної документації, на позиції № 22-27 учасником надано «ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» від виробника «T.I.S. Service S.p.a». З аналізу даного документу встановлено його невідповідність вимогам тендерної документації та Технічній специфікації учасника, наданої на виконання вимог Додатку №4, а саме: - згідно вимог Додатку №4 на позиції №22-27 корпус та маховик редуктору мають бути покриті зсередини та ззовні епоксидним покриттям товщиною не менше 250 мкм згідно з нормою EN ISO 12944-5. У паспорті на запропоновані затвори зазначено, що «корпус и маховик покрыты снаружи и внутри эпоксидным покрытием толщиной не меньше 250 мкм согласно.», тобто не підтверджено відповідність того, що покриття диску та корпусу затвору виконується згідно з нормою EN ISO 12944-5; відповідно до таблиці продукту на епоксидне порошкове покриття Resicoat, дане покриття відповідає ISO 12944-2, що не відповідає вимогам Додатку 4 тендерної пропозиції та інформації, зазначеній учасником у складі тендерної пропозиції; - згідно вимог Додатку №4 на позиції №22-27 підшипник ковзання (втулки ковзання) затвора має бути виготовлений з двокомпонентного композитного матеріалу ПТФЕ або бронзи. У довідці учасника «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» №Т-02 від 25.09.2020 р. зазначено матеріал підшипників ковзання - двокомпонентний композитний матеріал ПТФЕ/бронза. Проте, у паспорті зазначено матеріал - PTFE+нерж сталь, що не відповідає вимогам Додатку 4 тендерної пропозиції та інформації, зазначеній учасником у складі тендерної пропозиції. 6. Відповідно до вимог Додатку №4 учасником надано довідку «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» №Т-02 від 25.09.2020 р., у якій на позиції №1-2 зазначено, що втулкою штоку є гайка з бронзи. Також, на виконання вимог Додатку №4 до тендерної документації, на позиції №1-2 учасником надано паспорт, виданий АО «Армпром», у якому наявна інформація про те, що втулка шпинделя (штоку) - латунь ЛЦ40Са ГОСТ 17711-93. Виходячи з вищевказаного, учасником у тендерній пропозиції зазначено недостовірну інформацію та запропоновано втулку, виготовлену з іншого матеріалу, що не відповідає вимогам Додатку 4 тендерної пропозиції. 7. На виконання вимог Додатку №4 до тендерної документації, учасником надано сертифікат відповідності № UA.024.C.0498-20 (виробник - «T.I.S. Service S.p.a») на позиції № 22-27. Згідно вимог тендерної документації зазначені позиції мають відповідати ДСТУ EN 593:2007. Відповідність зазначеному ДСТУ учасник підтвердив у довідці «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» №Т-02 від 25.09.2020 р. Проте, у сертифікаті відповідності на даного виробника зазначеного ДСТУ немає серед перелічених нормативних документів, що не відповідає вимогам тендерної документації та інформації, зазначеній учасником у складі тендерної пропозиції. 8. У наданих учасником документах на електроприводи AUMA до затворів по позиціям №22-27 на підтвердження відповідності технічних, якісних вимогам тендерної документації не підтверджено відповідність продукції щодо часу відкриття диску на 90°C, що вимагається Додатком 4 ТД. 9. Згідно довідки щодо найменування виробників на кожен вид продукції №Т-03 від 21.09.2020 р., на позиції № 5-10, 13, 16-21 учасник пропонує продукцію виробництва «T.I.S. Service S.p.a». Відповідно до довідки «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» №Т-02 від 25.09.2020 р., учасник на вказані позиції пропонує засувки з максимальною температурою робочого середовища до 120°C. Проте, на офіційному сайті виробника «T.I.S. Service S.p.a» (<http://www.latis-service.com/en/products/nuoval-line/soft-seated-gate-valve/225>) вказано, що максимальна температура робочого середовища на зазначені засувки становить 70°C, що свідчить про надання недостовірної інформації учасником у тендерній пропозиції та не відповідає вимогам Додатку 4 тендерної документації. 10. Згідно довідки щодо найменування виробників на кожен вид продукції №Т-03 від 21.09.2020 р., на позиції № 11-12, 14-15 учасник пропонує продукцію виробництва «ZETKAMA Sp.z.o.o». Відповідно до довідки «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» №Т-02 від 25.09.2020 р., учасник на вказані позиції пропонує засувки з максимальною температурою робочого середовища до 120°C. Проте, на офіційному сайті виробника «ZETKAMA Sp.z.o.o» (https://www.zetkama.pl/wp-content/uploads/pdf/karty_katalogowe/kk_111_pl.pdf) вказано, що максимальна температура робочого середовища на зазначені засувки становить 70°C, що свідчить про надання недостовірної інформації учасником у тендерній пропозиції та не відповідає вимогам Додатку 4 тендерної документації. 11. Учасником на позиції № 1-2 у довідці «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» №Т-02 від 25.09.2020 р. запропоновано «засувку сталеву З1с3Внж» замість потрібної Замовнику «засувки сталеві З0с41нж» що не відповідає вимогам Додатку 4 тендерної документації. 12. Згідно вимог Додатку №4 тендерної документації, супроводжувальні документи надані учасником повинні бути діючими. На виконання вимог Додатку №4 до тендерної документації, учасником надано сертифікат відповідності №UA.TR.027.00028-16, виданий виробнику ПАТ «АРМАПРОМ» 28 жовтня 2016 р., який не містить терміну дії, що унеможливує перевірку його дійсності на момент подання тендерної пропозиції.

ТОВ "Інтерекст LTD"	—		Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог Додатку №4 позиція №5 повинна мати DN 100. У складі тендерної пропозиції учасником надано довідку «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» № 17/09/38 від 17.09.2020 р., у якій на позицію №5 учасник пропонує товар «Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином V 151 ДУ125», що не відповідає вимогам Замовника стосовно діаметру засувки. 2. Відповідно до вимог Додатку №4 позиція №22 повинна мати Ду 1000 мм. У складі тендерної пропозиції учасником надано довідку «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» № 17/09/38 від 17.09.2020 р., у якій на позицію №22 учасник пропонує товар «Затвор AVK дисковий поворотний з подвійним ексцентриситетом з електроприводом AUMA Ду 1200 мм Ру 1 МПа», що не відповідає вимогам Замовника стосовно діаметру затвору. 3. Згідно вимог Додатку №4 тендерної документації, продукція за позиціями №1-2 має відповідати ДСТУ ГОСТ 5762:2004. Відповідність зазначеному ДСТУ за вказаними позиціями (виробник - ТОВ «НКП «ДНІПРО») учасник підтвердив у довідці «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» № 17/09/21 від 17.09.2020. Проте, згідно наданих учасником сертифікату відповідності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, продукція, виготовлена ТОВ «НКП «ДНІПРО» відповідає ДСТУ EN 19:2017, ДСТУ EN 12266-1:2015, ДСТУ EN 593:2007 що не відповідає вимогам Додатку 4 тендерної документації та інформації, зазначеній учасником у складі тендерної пропозиції. 4. На виконання вимог Додатку №4 до тендерної документації, на позиції № 1-2 учасником надано «Паспорт технического описание инструкции по монтажу и эксплуатации» від виробника ТОВ «НКП «ДНІПРО». З аналізу даного документу встановлено його невідповідність вимогам тендерної документації та Технічній специфікації учасника, наданої на виконання вимог Додатку №4, а саме: згідно вимог Додатку №4 на позиції №1-2 втулка штоку - гайка з бронзи; ущільнення кришки має бути з графіту. Проте, у паспорті відповідність даним технічним характеристикам не підтверджена. Виходячи з цього, учасником не виконані вимоги Додатку №4 в частині надання документів, які містять інформацію про якість та відповідність запропонованої продукції вимогам тендерної документації.
ТОВ "УКРТЕХЕНЕРГОСЕРВІС"	33 648 132,60 UAH з ПДВ	33 648 132,60 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "КСАНТОС"	33 964 720,92 UAH з ПДВ	33 625 023,54 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 22.10.2020 12:03

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 04 листопада 2020

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 33 625 023,54 UAH (в тому числі ПДВ 5 604 170,59 UAH)

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВ "КСАНТОС"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САРАНСЬКА, будинок 100

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 1908/24/16-20

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%