

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-09-03-005233-a

Дата формування звіту: 24 вересня 2020

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31793056
Місцезнаходження замовника:	49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Пристрій погрузки автоматичних вимикачів УПА-1 або еквівалент
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Пристрій погрузки автоматичних вимикачів УПА-1 або еквівалент, відповідний код 38341300-0	ДК 021:2015:38340000-0 — Прилади для вимірювання величин	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 01 грудня 2020

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	180	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 03 вересня 2020 16:43

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
--	---	---	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"</p>	<p>64 560,00 UAH з ПДВ</p>	<p>64 560,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення, та вимогам до предмета закупівлі</p> <p>Не відповідає вимогам Замовника. Відхилити пропозицію учасника спрощеної закупівлі, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТАЛОН-ПРИЛАД", код ЄДРПОУ 40711560, за предметом закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 код 38340000-0 - Елементи електричних схем (Пристрій погрузки автоматичних вимикачів УПА-1 або еквівалент, відповідний код 38341300-0) відповідно до п.1 ч.13 ст.14 з таких підстав:</p> <p>1. У Додатку 2 до оголошення про закупівлю - ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ до предмета закупівлі «Пристрій погрузки автоматичних вимикачів УПА-1 або еквівалент», запропонований еквівалент учасника торгів не відповідає вимогам замовника по технічним параметрам, а саме:</p> <p>1) Споживана потужність приладу, заявлена для тендеру не більше 5 кВА, споживана потужність приладу еквіваленту, не більше 8 кВА, що не відповідає заявленим на тендер характеристикам . А саме, DTE-3M буде споживати більше електричної енергії, орієнтовно більше на 400 кВт/год в місяць, що в свою чергу приведе до збільшення платежів за спожиту електричну енергію та , як наслідок, більш довгого строку окупності приладу.</p> <p>2) Маса підсилювача струму, заявлена для тендеру не більше 13 кг, маса підсилювача струму аналога не більше 14,7 кг, що в свою чергу ускладнює встановлення більш важкого приладу у відведене для нього місце розташування.</p> <p>3) Діапазон вимірювання випробувального струму заявлений для тендеру 0,02-1 кА, а діапазон вимірювання випробувального струму еквіваленту 0,02-3 кА, що не відповідає заявленим вимогам для тендеру та не є основним показником для випробувань у зв'язку з відсутністю необхідності проведення випробувань для верхньої межі вимірювань.</p> <p>4) Напряга живильної мережі однофазного змінного струму заявлена на тендер 220±22, напряга живильної мережі однофазного змінного струму еквіваленту 230±5%, що не відповідає заявленим вимогам. Так як прийнятою тимчасовою величиною нормальної напруги в мережі вважається 220 В, а також коливається в межах 200 - 242, то можна зробити висновок, що еквівалент заявленого приладу на тендер не відповідає заявленим характеристикам.</p> <p>5) Габаритні розміри еквіваленту на відповідають заявленим у завданні для тендеру. Заплановане місце розташування в приміщенні не дозволить встановити прилад з габаритами еквіваленту з причини обмеженого простору для розташування.</p>
<p>ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОПРИЛАД"</p>	<p>79 320,00 UAH з ПДВ</p>	<p>79 320,00 UAH з ПДВ</p>	

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

16.09.2020 14:27

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	24 вересня 2020
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	79 320,00 UAH (в тому числі ПДВ 13 220,00 UAH)
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОПРИЛАД"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	61075, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА МОМОТА, будинок 9
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	497
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%