

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-09-28-001609-b

Дата формування звіту: 17 грудня 2020

Найменування замовника:	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	19355964
Місцезнаходження замовника:	71504, Україна, Запорізька область, Енергодар, вул. Промислова, 133
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Аналізатор вібрації
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Аналізатор вібрації. Примітки: мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: тендерні пропозиції викладаються українською мовою (детальніше у пункті 7 Загальних положень тендерної документації). Умови надання тендерного забезпечення тендерних пропозицій - відповідно до п.2 Розділу III тендерної документації	ДК 021:2015:38430000-8 — Детектори та аналізатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	від 01 грудня 2020 до 31 грудня 2020

Аналізатор вібрації КВАРЦ-2 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	від 01 грудня 2020 до 31 грудня 2020
--	---	-------	---	---

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	60	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:**

28 вересня 2020 13:46

Кількість учасників закупівлі:

4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"</p>	<p>—</p>		<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації За результатами розгляду пропозиція учасника ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" встановлено наступне. Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» у складі оприлюдненої документації, згідно з вимогами Р.3 п.1, тендерної документації № 83/1/20/272, не надав у складі своєї тендерної пропозиції інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію: детальний опис товарів, що закуповуються; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники, а саме: 1) У наданій документації «Технічна частина» у розділі 8 (комплект поставки) «Аналізатор спектра вібрації 7МС911 паспорт и руководство по эксплуатации 7МС911.00.000 ПС» комплектація не відповідає вимогам додатку А «Технічної специфікації до предмета закупівлі Аналізатор вібрації «КВАРЦ-2» або еквівалент»: - відсутня інформація по кількості; - відсутні у комплекті: молоток імпульсний, кабель з'єднувальний до п'єзоакселерометра довжиною 25 м, кабель з'єднувальний до датчика оборотів КР020Л (або еквівалент) довжиною 50 м, свідоцтво з метрологічної повірки від виробника та сертифікат калібрування згідно ДСТУ ISO 17025:2006; 2) У наданій документації «Технічна частина» у розділі 2 (технические характеристики) «Аналізатор спектра вібрації 7МС911 паспорт и руководство по эксплуатации 7МС911.00.000 ПС» технічні характеристики не відповідають технічним характеристикам згідно додатку Б «Технічної специфікації до предмета закупівлі Аналізатор вібрації «КВАРЦ-2» або еквівалент»: - прилад має 2 несинхронні канали, що у разі вимірювань у двоканальному режимі зменшує верхню межу частотного діапазону у двічі; - полоси для вимірювання вібрації та центральні частоти смугового фільтра фіксовані, а повинні довільно встановлюватися користувачем; - відсутнє графічне представлення результатів вимірювань у полярній системі координат при балансуванні; - максимальна щільність спектрального аналізу складає 6400 а не 12800 ліній, що не достатньо для детального діагностування дефектів; - діапазон вимірювань обертової швидкості повинен бути 30-180000 об/хв, а по факту 50-50000 об/хв; - границі допустимої похибки вимірювання фази складають ± 5 градусів, а повинно бути ± 2 градуси; - відсутній датчик температури; - чорно-білий дисплей з роздільною здатністю 320x240 на відміну від кольорового 800x480; - не вказана розрядність АЦП; - вказано 2 Мб+SD, а повинно бути не менше 32 Гб вбудованої енергонезалежної пам'яті; - не вказані границі допустимої похибки АЧХ; - не вказано тип акумуляторної батареї; - у балансувальній програмі кількість площин корекції - 2, точок вимірювання - 4, на відміну - 4 та 12 відповідно, представлення коефіцієнтів впливу тільки у матричному виді та відсутня візуалізація побудови векторних діаграм. В зв'язку з вищевикладеним, тендерна пропозиція ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" підлягає відхиленню, на підставі вимог абз.2 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015.</p>
<p>ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМЕХ-УКРАЇНА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМЕХ 2000"</p>	<p>370 000,00 УАН без ПДВ</p>	<p>370 000,00 УАН без ПДВ</p>	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>
<p>ТОВ "КТЕР"</p>	<p>375 200,00 УАН без ПДВ</p>	<p>375 200,00 УАН без ПДВ</p>	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНОЛ УКРАЇНА"</p>	<p>375 200,00 УАН без ПДВ</p>	<p>375 200,00 УАН без ПДВ</p>	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

03.12.2020 15:56

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	16 грудня 2020
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	444 000,00 УАН (в тому числі ПДВ 74 000,00 УАН)
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМЕХ-УКРАЇНА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМЕХ 2000"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	, Україна, Харківська область, Харків, 61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	461(1)20УК
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%