

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-02-05-001812-a

Дата формування звіту: 14 квітня 2021

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24584661
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ НАЗАРІВСЬКА, будинок 3
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Кабельна арматура - кабельні муфти на номінальну напругу до 1 кВ, 6 кВ, 10 кВ для ВП ЗАЕС
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31340000-1: Приладдя до ізолюваних кабелів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Муфта кінцева GUST-12/150-240/800-L12	ДК 021:2015:31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	15 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021
Муфта з'єднувальна GUSJ 12/70-120	ДК 021:2015:31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021
Муфта кінцева GUST-12/70-120/1200-L12	ДК 021:2015:31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021
Муфта з'єднувальна GUSJ 12/150-240	ДК 021:2015:31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	10 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021

Муфта з'єднувальна GUSJ 12/150-240	ДК 021:2015: 31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021
Термоусаджуваний виріб (манжета) CRSM 84/20-1000/239	ДК 021:2015: 31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	20 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021
Термоусаджуваний виріб (манжета) CRSM 107/29-1000/239	ДК 021:2015: 31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	20 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021
Муфта з'єднувальна POLJ-01/4x150-240	ДК 021:2015: 31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021
Муфта кінцева GUST-12/150-240/1200-L12	ДК 021:2015: 31340000-1 — Приладдя до ізолюваних кабелів	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2021

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	-------------------	-------------	--------------------------

Поставка товару	<p>Оплата товару здійснюється наступним чином: якщо учасник є резидентом - оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі товару. якщо учасник не є резидентом - оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту поставки, за умови належним чином оформленої митної декларації та позитивних результатів проведення вхідного контролю, що підтверджується відповідними актами та ярликом на придатну продукцію. Учасник має право зазначити більший термін відстрочки оплати товару. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - усі документи, що готуються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. Надані у складі тендерної пропозиції документи, що підготовлені (розроблені) не учасником, можуть бути викладені як українською, так й іноземною мовами. У разі надання у складі тендерної пропозиції будь-яких документів іноземною мовою (крім російської), учасник надає переклад таких документів українською мовою (крім платіжних документів). Визначальним при цьому є текст, викладений українською мовою. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник. Умови надання тендерного забезпечення тендерних пропозицій- відповідно до п. 2 Розділу III тендерної документації.</p>	Післяоплата	30	Робочі	100
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 05 лютого 2021 09:53

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКО ІНТЕРФЕЙС ТОВ"</p>	<p>—</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Відповідно до абз. 2 п. 2. ч. 1 ст. 31 Закону тендерна пропозиція учасника ТОВ «ТЕКО Інтерфейс ТОВ» не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. В наданій учасником у складі тендерної пропозиції ТС 08.1212.ТІ БЦ - АЕС - 2012 зі змінами: - не підтверджено відповідність характеристики «Термоусаджувальні вироби для силових кабелів, на які нанесені клеючі шари, повинні мати адгезію до ізоляційних матеріалів кабелів із полівінілхлориду, поліетилену, гуми і металевих поверхонь», вимога п.4 Технічної специфікації (далі - ТС) до предмета закупівлі (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Рівень часткових розрядів у кабельній муфті для силових кабелів на номінальну напругу 6/10 кВ повинен бути не більше 10 нКл», вимога п.7 ТС (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Кабельні муфти для силових кабелів при коротких замиканнях повинні витримувати нагрів температурою протягом 5 с», вимога п.8 ТС (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Конструкція кабельних муфт повинна передбачати: а) з'єднання (окінцювання) струмопровідних жил методом пайки, опресуванням чи контактними гвинтами з голівками, що зриваються при затягуванні; б) непаяну систему заземлення (для силових кабелів); в) з'єднувач екранів (для контрольних та силових кабелів з екранами), що забезпечує надійний електричний контакт; г) систему вирівнювання напруженості електричного поля з застосуванням спеціальних мастик або стрічкових матеріалів (для кабелів номінальною напругою 6/10 кВ», вимога п.11 ТС (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Кабельні муфти повинні зберігати працездатність (водонепроникність, електричні параметри й фізико-хімічні властивості) при багаторазовому зрошенні дезактивуючими розчинами в концентрації: - суміш 1:1 з 1 г/л розчину азотної кислоти (HNO3) та 10 г/л щавлевої кислоти (H2C2O4)», вимога п.15 ТС (додаток 4 до ТД).</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Укртехелектро,ЛТД"</p>	<p>—</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Відповідно до абз. 2 п. 2. ч. 1 ст. 31 Закону тендерна пропозиція учасника ТОВ НВФ «УКРТЕХЕЛЕКТРО, ЛТД» не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. В наданій учасником у складі тендерної пропозиції ТС 08.1212.ТІ БЦ - АЕС - 2012 зі змінами: - не підтверджено відповідність характеристики «Термоусаджувальні вироби для силових кабелів, на які нанесені клеючі шари, повинні мати адгезію до ізоляційних матеріалів кабелів із полівінілхлориду, поліетилену, гуми і металевих поверхонь», вимога п.4 ТС (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Рівень часткових розрядів у кабельній муфті для силових кабелів на номінальну напругу 6/10 кВ повинен бути не більше 10 пКл», вимога п.7 ТС (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Кабельні муфти для силових кабелів при коротких замиканнях повинні витримувати нагрів температурою протягом 5 с», вимога п.8 ТС (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Конструкція кабельних муфт повинна передбачати: а) з'єднання (окінцювання) струмопровідних жил методом пайки, опресуванням чи контактними гвинтами з голівками, що зриваються при затягуванні; б) непаяну систему заземлення (для силових кабелів); в) з'єднувач екранів (для контрольних та силових кабелів з екранами), що забезпечує надійний електричний контакт; г) систему вирівнювання напруженості електричного поля з застосуванням спеціальних мастик або стрічкових матеріалів (для кабелів номінальною напругою 6/10 кВ», вимога п.11 ТС (додаток 4 до ТД); - не підтверджено відповідність характеристики «Кабельні муфти повинні зберігати працездатність (водонепроникність, електричні параметри й фізико-хімічні властивості) при багаторазовому зрошенні дезактивуючими розчинами в концентрації: - суміш 1:1 з 1 г/л розчину азотної кислоти (HNO3) та 10 г/л щавлевої кислоти (H2C2O4)», вимога п.15 ТС (додаток 4 до ТД).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:	Відсутня
Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій
Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%