

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-03-19-002896-с

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43957230
Місцезнаходження замовника:	51600, Україна, Дніпропетровська область, місто Верхньодніпровськ, вул.Дніпровська, будинок 88
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-03-19-002896-с

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "КОМ+ТРАНС"	Допущено до аукціону	
ТОВ "УКРАВТОБУД"	Допущено до аукціону	

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "УПС"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Тендерное предложение участника не соответствует условиям технической спецификации и другим требованиям в отношении предмета закупки тендерной документации У складі пропозиції Учасника міститься Договір поставки №13/01/2021П/Т від 13.01.2021 р. (Договір поставки АБС.pdf), Гарантійний лист №02/1 від 12.04.2021 р. (Гарантійний лист ІНКотрейдбуд.pdf), Лист №65 від 12.04.2021 р. (Інформація про абз.pdf), Лист №64 від 12.04.2021 р. (Інформація щодо обсягів поставки.pdf). Дані документи передбачають постачання лише одного типу/марки асфальтобетонної суміші - "Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип А, марка 1" в обсягах необхідних для надання послуг, що не відповідає технічним вимогам до предмету закупівлі викладеним у Додатку 3 до тендерної документації, оскільки дані технічні вимоги передбачають надання послуг "Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону", що відповідно до ДСТУ Б Д.2.4-18:2014 "Благоустрій" здійснюється виключно з використанням "Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (дорожні) (аеродромні), крупнозернисті, марка 1"</p>
--	-----------------------------	--