

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2021-04-13-005635-b

<b>Найменування замовника:</b>	Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02010669
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, Пирогова, 56
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Капітальний ремонт ввідного щита будівлі навчально-клінічного корпусу ВНМУ ім. М.І. Пирогова за адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 6 (Коригування)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт ввідного щита будівлі навчально-клінічного корпусу ВНМУ ім. М.І. Пирогова за адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 6 (Коригування)	ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 24 травня 2021

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	30	Банківські	100

## Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Спеціальний фонд	86548.31 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ЕНЕРГООБЛІК"	34325641	23122, Україна, Вінницька область, Жмеринський р-н, с. Сербинівці, вул.Тимошенко , буд.3  +++++0432558808	86 548.31 УАН з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі): 25 травня 2020 року за результатами проведення процедури відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-25-003760-b), між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"ЕНЕРГООБЛІК" (надалі - Підрядник) та

Вінницьким національним медичним університетом (надалі - Замовник) укладено Договір підряду № 250611 (далі - Договір), предметом якого є «Капітальний ремонт ввідного щита будівлі навчально-клінічного корпусу ВНМУ ім. М.І.Пирогова» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (код ДК 021-2015: 45310000-3- Електромонтажні роботи).

Під час виконання будівельних робіт з «Капітальний ремонт ввідного щита будівлі навчально-клінічного корпусу ВНМУ ім. М.І.Пирогова» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (код ДК 021-2015: 45310000-3- Електромонтажні роботи) виникли додаткові роботи, що не передбачені проектно - кошторисною документацією.

Відповідно до технічних умов №05.98-1597 від 03.07.2020 р. виданих АТ "Вінницяобленерго" передбачено влаштування Установки компенсації реактивної потужності 0,4 кВ 15 кВАр 2,5.3 - УЗ, монтаж та налагодження якої не було враховано під час виконання основних робіт робочої документації по об'єкту. Без встановлення якої, прийняття обліку та здача об'єкту в експлуатацію є неможливим.

Влаштування консолей монолітних здійснювалося з метою кріплення на фасаді будівлі лотків, у яких було прокладено кабелі.

Кабель мідний ВВГнг 5x16 прокладено для заживлення щита вентиляції операційного блоку;

Кабель мідний ВВГнг 5x10 прокладено для заживлення щита автоматичного переключення на резерв АВР-1, монтаж якого було передбачено згідно основних робіт договору, проте підключення його до лінії системи електропостачання не враховано;

Кабель мідний ВВГнг 5x4,0 прокладено для заживлення щита освітлення операційного блоку.

Влаштування автоматичних вимикачів у кількості 15 (п'ятнадцять ) штук здійснювалюся для підключення існуючих споживачів до електропостачання.

Не виконання вищезазначених робіт унеможливило заживлення щитів навчально-клінічного корпусу та можливість безперебійного живлення будівлі в цілому.

Учасником була надана інформація по ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме довідка про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.