

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-04-29-000985-b

Дата формування звіту: 12 липня 2021

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20572069
Місцезнаходження замовника:	08300, Україна, Київська область, с. Гора, Бориспільський район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Захисний одяг пожежників
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Костюм спеціальний захисний пожежника	ДК 021:2015: 35113400-3 — Захисний одяг	140 шт.	08300, Україна, Київська область, с. Гора, Бориспільський район, вулиця Бориспіль-7.	до 30 червня 2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Поставка товару	Замовник протягом 30 (тридцяти) календарних днів після фактичної поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної на поставлений Товар перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично поставленого Товару.	Післяплата	30	Календарні	100
-----------------	--	------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 29 квітня 2021 13:00

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

ТОВ "Оптекс"	2 744 002,80 UAH без ПДВ	2 730 142,80 UAH без ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція учасника процедури закупівлі ТОВ «ОПТЕКС»: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації за наступним підстав: 1. В Тендерній пропозиції (технічний частини) від 18.05.2021 Вих. № 346 (Технічна специфікація) технічні та інші характеристики запропонованого Товару не підтверджують в повному обсязі відповідність Товару вимогам Замовника, а саме: - склад матеріалу термостійкого шару. Учасником зазначено «93% мета-арамід, 5% пара-арамід, 2% антистатик», вимагалось «75% мета-арамід, 23 % пара-арамід, 2% антистатик (допускається відхилення в межах 2% зазначеного відсоткового вмісту волокон від визначеного вмісту)». - матеріал для напультів по вигну руках. Учасником зазначено «трикотажне полотно із арамідних волокон 100%. Склад матеріалу: арамід - 100%», вимагалось «трикотажне полотно із арамідних волокон, із додаванням антистатичних волокон (не більше 3%). Склад матеріалу: мета-арамід 75%, пара-арамід - 23%, антистатик - 2%» (допускається відхилення в межах 2% зазначеного відсоткового вмісту волокон від визначеного вмісту)». - Додаток 1 та Додаток 3 Тендерної документації. 2. Учасником не надано протокол випробувань на проведення випробування «Обмежене поширення полум'я» (пункт 1 Таблиці 3 Додатку 2 Тендерної документації) на тканину з поверхневою густиною зазначеною Учасником в Тендерній пропозиції (технічний частини) від 18.05.2021 Вих. № 346 (Технічна специфікація) - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 3. В наданому Учасником протоколі випробувань №4879/20-ВЦ/1 - №4880/20-ВЦ/1 від 31.08.2020 Випробувального центру «ДП «ЧЕРКАСИСТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» на проведення випробування - «Стійкість до проникнення води, норма зростання тиску води 60 см H₂O/хв» (пункт 4 Таблиці 3 Додатку 2 Тендерної документації) зазначений нормативний документ «ІСТУ EN 20811:2004» не відповідає встановленому в Таблиці 3 Додатку 2 Тендерної документації «ІСТУ EN ISO 811:2018» - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 4. Не надано протокол випробування на проведення випробування «Обмежене поширення полум'я» (пункт 1 Таблиці 4 Додатку 2 Тендерної документації) на тканину з поверхневою густиною зазначеною Учасником в Тендерній пропозиції (технічний частини) від 18.05.2021 Вих. № 346 (Технічна специфікація) - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 5. На проведення випробування - «Термостійкість за температури (180 ± 5) °С, прототом 5 хвилин» (пункт 2 Таблиці 4 Додатку 2 Тендерної документації) Учасником надано протокол випробувань №14/3-2020 від 28.10.2020 Науково-дослідного центру «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» в якому зазначена температура «260±5°С», що не відповідає встановленій в Таблиці 4 Додатку 2 Тендерної документації «180 ± 5 °С» - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 6. Не надано протокол випробувань на проведення випробування «Визначення опору різанню» (пункт 4 Таблиці 5 Додатку 2 Тендерної документації) - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 7. В наданому Учасником протоколі випробувань №2674/20-ВЦ/1 - №2676/20- ВЦ/1 від 22.05.2020 Випробувального центру «ДП «ЧЕРКАСИСТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» на проведення випробування - «Стійкість до проникнення води, норма зростання тиску води 60 см H₂O/хв» (пункт 3 Таблиці 7 Додатку 2 Тендерної документації) зазначений нормативний документ «ІСТУ EN 20811:2004» не відповідає встановленому в Таблиці 7 Додатку 2 Тендерної документації «ІСТУ EN ISO 811:2018» - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 8. В наданих Учасником протоколах випробувань №35/3-2020 від 27.05.2020 Науково-дослідного центру «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» та №2036-Л від 25.05.2020 Випробувального центру ДП «КРИВБАССТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» на проведення випробувань зазначених в Таблиці 8 Додатку 2 Тендерної документації не міститься інформація про поверхневу густину сигнальних смуг - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 9. Не надано до титульної сторінки Атестації про акредитацію на 02.09.2019 № 20632 Випробувального центру «ДП «ЧЕРКАСИСТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» сторінки в яких зазначено сферу акредитації відповідно до предмету закупівлі (Учасником надано лише 2 сторінки додатку до атестації (на сторінки 1 «назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)» - «ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ, ПРОДОВОЛЬСТВА СИРОВАНА, КОРМИ», сторінка 74 - не містить інформацію про назву об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.) щодо якого здійснюється випробування) - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації. 10. На виконання вимог пункту 3 Додатку 2 Тендерної документації Учасником надано протоколи випробування № 6787-Л від 10.12.2020 та № 2036-Л від 25.05.2020 Випробувального центру «ДП «КРИВБАССТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ». На підтвердження акредитації Випробувального центру «ДП «КРИВБАССТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» Учасником надано Атестат про акредитацію №20969 від 31.08.2020 з додатком до атестації від 08.11.2017 (сторінки 1, 58-63) та доповненнями до сфери акредитації від 31.08.2020 (2 сторінки). В наданих документах відсутня інформація стосовно проведення наступних випробувань (пункти 1-3 Таблиці 8 Додатку 2 Тендерної документації) - Коefіцієнт світлоповертання, - Коefіцієнт світлоповертання після 20 циклів прання, - Коefіцієнт світлоповертання після перевірки на термостійкість, для кута спостереження 12 та кута освітлення 5° - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації.
--------------	-----------------------------	-----------------------------	---

ТОВ "НАУКОВО-ВИБРОНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІРЕНА"	2 749 880,00 UAH без ПДВ	2 735 880,00 UAH без ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція учасника процедури закупівлі ТОВ НВП «ПІРЕНА» не відповідає іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації за наступних підстав: - в наданні Учасником Змін до протоколу випробувань №2180-2187/00961-П/20 від 29.04.2021 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на проведення випробування - «Обмежено поширення полум'я» (пункт 2 Таблиці 6 Додатку 2 Тендерної документації) в колонці «нормативний документ на методи випробувань» не зазначено «EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT), метод А», що встановлено в Таблиці 6 Додатку 2 Тендерної документації; - в наданому Учасником протоколі випробувань №2180-2189/00961-П/20 від 04.12.2020 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на проведення випробування - «Обмежено поширення полум'я» (пункт 1 Таблиці 9 Додатку 2 Тендерної документації) в колонці «нормативний документ на методи випробувань» не зазначено «EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT), метод А», що встановлено в Таблиці 9 Додатку 2 Тендерної документації; - в наданому Учасником протоколі випробування №7350-1 від 08.12.2020р Випробувального центру ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та Змін до протоколу випробувань №2180-2187/00961-П/20 від 29.04.2021 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на проведення випробувань, зазначених в Таблиці 7 Додатку 2 Тендерної документації, зазначений склад матеріалу для перешкоджання потрапляння вологи на теплоізоляційний та підкладковий шари «100% Nometex з одностороннім вогнестійким PU покриттям», що не відповідає складу матеріалу зазначеному Учасником в тендерній пропозиції (технічній частині) «100% мета-амід з нанесенням вогнестійкої поліуретанової (PU) плівки» (вимогами Тендерної документації передбачено: Протокол (ів) випробування (вань) повинні містити в собі інформацію про склад матеріалу та поверхневу густину. Склад матеріалу та поверхнева густина, які зазначаються в тендерній пропозиції (технічній частині) Учасника, повинні відповідати складу матеріалу та поверхневій густині зазначеним в протоколі (ах) випробування (вань) та відповідати вимогам до них зазначеним в Додатку 1) - пункт 3 Додатку 2 Тендерної документації.
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом про публічні закупівлі

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%