

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-05-14-000036-b

Найменування замовника: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 19355964

Місцезнаходження замовника: 71504, Україна, Запорізька область, Енергодар, вул. Промислова, 133

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2021-05-14-000036-b

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
--	---	---

<p>ТОВ "НВО "Індустрія Інвест"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає встановленим абзацом першого частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, Не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної, Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>В складі пропозиції учасника відсутні копія договору страхування та платіжне доручення про сплату послуг страхування, що не відповідає вимогам п.2 розділу 3 ТД.</p> <p>В складі пропозиції учасника страхова гарантія № 1076303 від 29.12.2020 р., надана на інші торги, що не відповідає вимогам п.2 розділу 3 ТД. Пропозиція ТОВ «ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» не відповідає технічним вимогам, встановленим у додатку 5 тендерної документації, а саме:</p> <p>П. 4 додатка №1 Замовлений товар: Світильник промисловий ALVA LASER 400Вт.90 - Світовий Потік, Лм - 60000; Кут розсіювання - 120; спосіб монтажу - «Скоба». Запропонований еквівалент: Світильник промисловий ДСУ 05У-400-1-811 - Світовий Потік, Лм - 56000; Кут розсіювання - відсутня; спосіб монтажу - не повністю вказані габарити, що неможливо індексувати тип монтажу.</p> <p>П.14 додатка №1 Замовлений товар: Світильник ДВО 20У-36-011 - Світовий Потік, Лм - 4320. Запропонований еквівалент: Панель світлодіодна 36W 4100K 3240Lm AC165-265V OPAL Universal PRO - Світовий Потік, Лм - 3240. П.8 додатка №1 Замовлений товар: Світильник ДПО 20У-36-211 - Світовий Потік, Лм - 4320; Запропонований еквівалент: Панель світлодіодна 36W 4100K 3240Lm AC165-265V OPAL Universal PRO - Світовий Потік, Лм - 3240. В зв'язку з вищевикладеним, тендерна пропозиція ТОВ "НВО "Індустрія Інвест" підлягає відхиленню, на підставі вимог абз.3 п.1 ч.1, абз.5 п.1 ч.1 та абз.2 п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015.</p>
------------------------------------	-----------------------------	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. За результатами розгляду пропозиції учасника ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН" встановлено наступне. Пропозиція ТОВ «ТД «ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН» не відповідає технічним вимогам, встановленим у додатку 5 тендерної документації, а саме: П. 4 додатка №1 Замовлений товар: Світильник промисловий ALVA LASER 400Вт.90 - Світовий Потік, Лм - 60000; Кут розсіювання - 120; спосіб монтажу «Скоба». Запропонований еквівалент: Світильник промисловий ДСУ 05У-400-1-811 - Світовий Потік, Лм - 54000; Кут розсіювання -100; спосіб монтажу - «Ліра». П.13 додатка №1 Замовлений товар: Прожектор LED підлоговий переносний ХТ-512А - Габаритні розміри, см - 34x24,5x22,5; Можливість регулювання по горизонталі та вертикалі - Є; Наявність загартованого захисного скла - Є; світлодіодна матриця - Сильна та якісна. Запропонований еквівалент: ліхтар-прожектор Bailong 204 - Габаритні розміри, см - 24x16,5x14,7; Можливість регулювання по горизонталі та вертикалі - Немає; Наявність загартованого захисного скла - Немає; світлодіодна матриця - більш слабка та менш якісна. В зв'язку з вищевикладеним, тендерна пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН" підлягає відхиленню, на підставі вимог абз.2 п.2 ч.1 ст.31 За-кону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015.</p>
<p>ТОВ "Науково-виробнича фірма ПРОМСПЕЦСЕРВІС"</p>	<p>Допущено до аукціону</p>	