

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-07-19-002745-b

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23399393
Місцезнаходження замовника:	54017, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 40
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-07-19-002745-b

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАУЕРГАЗ"	Пропозицію відхилено	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації зазначених у Додатку 4, а саме: Вимоги Товариства Пропозиція учасника п. 14 Міжповірочний інтервал, років - 10 Не відповідає, періодичність повірки: один раз на 6 років.
ПП "Светолукс-Николаев"	Пропозицію відхилено	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації зазначених у Додатку 4, а саме: Вимоги Товариства Пропозиція учасника п. 14 Міжповірочний інтервал, років - 10 Не відповідає, періодичність повірки: один раз на 6 років.

ТОВ ІМЕКСЛОГІСТИК	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації зазначених у Додатку 4, а саме: Вимоги Товариства: п. 1 Відповідність ДСТУ EN 62053-61, 62052-21, 62054-21 Пропозиція учасника: Не відповідає, в представлених документах відсутня інформація щодо зазначених критеріїв; Вимоги Товариства: п. 3 Робоча напруга, В (-20...+15%) 3x57,7/100В, 3x277/480В Програмується Пропозиція учасника: Не відповідає, (0,8 1,2) Уном; Вимоги Товариства: п. 14 Міжповірочний інтервал, років - 10 Пропозиція учасника: Не відповідає, в представлених документах відсутня інформація щодо зазначених критеріїв; Вимоги Товариства: п. 24 Наявність електричних інтерфейсів: Основний RS485, резервний програмований (RS485 або RS232) Пропозиція учасника: Не відповідає, вибір інтерфейсів у залежності від типу лічильника; Вимоги Товариства: п. 37 Можливість підключення до трипровідної (двоелементної) або чотирипровідної (триелементної) вимірювальної схеми (3x57,7/100В-3x277/480В) з можливістю програмування схеми підключення та вимірювальної напруги Пропозиція учасника: Не відповідає, 3x57,7/100; 3x220/380; 3x127/220; 3x100; 3x220; 3x380; 3x57,7...230/100...400; Вимоги Товариства: п. 46 Оптопорт лічильника має передбачати пломбування пломбування навісною пломбою Пропозиція учасника: Не відповідає, в представлених документах відсутня інформація щодо зазначених критеріїв.</p>
-------------------	----------------------	---