

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-08-03-000045-a

Найменування замовника:	ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20915546
Місцезнаходження замовника:	55000, Україна, Миколаївська область, місто Южноукраїнськ, Промзона ВП ЮУАЕС
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015, код 72250000-2 Послуги, пов'язані із системами та підтримкою (Енергоблок № 1. Реалізація алгоритмів роботи РК САОЗ і управління течєю теплоносія з першого контуру у другий контур (ПАУТ). Доопрацювання алгоритмічного забезпечення ПТК КСБ-1,2,3).(РПЗ п. 4.21)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:72250000-2: Послуги, пов'язані із системами та підтримкою

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Енергоблок № 1. Реалізація алгоритмів роботи РК САОЗ і управління течєю теплоносія з першого контуру у другий контур (ПАУТ). Доопрацювання алгоритмічного забезпечення ПТК КСБ-1,2,3	ДК 021:2015: 72253200-5 — Послуги з підтримки систем	1 послуга	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ВП ЮУАЕС, Промзона	до 01 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	виконання зобов'язань ЗАМОВНИКА за Договором забезпечується авансом. Сума авансу становить 50% від вартості послуги. Орієнтовний термін здійснення попередньої оплати (авансування): не пізніше 10 днів після укладання договору.	Аванс	10	Календарні	50
Виконання робіт	Оплата наданих послуг за договором здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 45 (сорока п'яти) банківських днів з дати підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг.	Післяоплата	45	Банківські	50

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Кошти від господарської діяльності підприємства	5921656.09 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій»	14312430	25009, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29 0522373020	5 921 656.09 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Однією з найважливіших умов безпечної експлуатації енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС є підвищення безпеки РУ за рахунок автоматизації послідовних дій з управління аварією «Течія теплоносія з першого контуру у другий» для виключення або мінімізації викиду радіоактивних речовин в навколишнє середовище, а також зменшення радіоактивного впливу на персонал і населення. У період ППР-2013 на енергоблоці №1 виконані роботи по впровадженню ПАУТ (технічне рішення №ТР.1.0011.3103 від 29.11.2013) для якого було використано обладнання ПТК КСБ-1, 2, 3, та монтажу РК САОЗ (технічні рішення ТР.1.0001.3055 від 18.09.2013 і ТР.1.0001.2995 від 10.07.2013). Технічним рішенням ТР.1.0011.3285 від 22.05.2014 ПАУТ введена в дослідну експлуатацію в телеметричному режимі, технічними рішеннями ТР.1.0001.3305 від 24.06.2014, ТР.1.0001.3306 від 24.06.2014 САОЗ ВТ, НТ введенні в дослідну експлуатацію в дистанційному режимі. За результатами дослідної експлуатації виконано доопрацювання алгоритмів роботи РК САОЗ і ПАУТ, та погоджено їх з ДІЯРУ у 2020 році. Виходячи з вищесказаного, виконання цієї роботи потребує доопрацювання алгоритмічного забезпечення ПТК КСБ-1, 2, 3 енергоблоку №1. Алгоритмічне забезпечення ПТК КСБ-1, 2, 3 розроблено фахівцями ПАТ «НВП «Радій».

Проектно-кошторисна документація ЮАТ-412-4075-АТ.ПЗ, ЮАТ-292-2779-ТМ.ПЗ та ЮАТ-292-2695-ТМ.ПЗ на реалізацію алгоритмів роботи РК САОЗ та управління течєю теплоносія з першого контуру у другий контур (ПАУТ) енергоблоку № 1 розроблена Проектувальником АТ ХІ «Енергопроект» (м. Харків) із застосуванням регламентної апаратури, розробленої та виготовленої за технічною документацією ПАТ «НВП «Радій». Тільки ПАТ «НВП «Радій» здатний доопрацювати алгоритмічне забезпечення ПТК КСБ-1, 2, 3, розробником і виробником якого він є. Це підтверджено Експертним висновком, виконаним ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоенерго-СОЮЗ». Таким чином, закупівля послуг по доопрацюванню алгоритмічного забезпечення ПТК КСБ-1, 2, 3 пов'язане з реалізацією алгоритмів роботи РК САОЗ і управління течєю теплоносія з першого контуру у другий контур (ПАУТ) енергоблоку №1 у ПАТ «НВП «Радій», здійснюється з метою забезпечення сумісності з раніше поставленим обладнанням і технологіями, та уникнення проблем технічного характеру в частині взаємодії з ПТК КСБ-1, 2, 3. За інформацією ПАТ «НВП «Радій», право на використання розробленого ними алгоритмічного забезпечення ПТК КСБ-1, 2, 3 нікому не передавалося, і відповідно, іншої сторонньої організації, яка може доопрацювати алгоритмічне забезпечення ПТК КСБ-1, 2, 3, на ринку не існує. Перелік заводської документації ПАТ «НВП «Радій»:

- мовою оригіналу: УЯИШ.468263.004 ФО «Программно-технический комплекс управляющей системы безопасности ПТК УСБ. Формуляр». Поставочный комплект ПТК УСБ для первой системы безопасности блока № 1 ЮУАЭС;
- мовою оригіналу: УЯИШ.468263.004 РЭ «Программно-технический комплекс управляющей системы безопасности (ПТК УСБ) для первой системы безопасности энергоблока №1 ЮУАЭС. Руководство по эксплуатации»;
- мовою оригіналу: УЯИШ.468263.004 ФО «Программно-технический комплекс управляющей системы безопасности ПТК УСБ. Формуляр». Поставочный комплект ПТК УСБ для УСБ-2 блока № 1;
- мовою оригіналу: УЯИШ.468263.004 РЭ «Программно-технический комплекс управляющей системы безопасности (ПТК УСБ). Поставочный комплект ПТК УСБ для УСБ-2 блока № 1 Южно-Украинской АЭС. Руководство по эксплуатации»;
- мовою оригіналу: УЯИШ.468263.004 ФО «Программно-технический комплекс управляющей системы безопасности ПТК УСБ. Формуляр». Поставочный комплект УСБ-3 для блока № 1 ЮУАЭС»;
- мовою оригіналу: УЯИШ.468263.004 РЭ «Программно-технический комплекс управляющей системы безопасности (ПТК УСБ). Поставочный комплект ПТК УСБ для блока № 1 Южно-Украинской АЭС. Руководство по эксплуатации».

Додаток: лист про виконання експертного висновку ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоэлектропроект-СОЮЗ» від 16.05.2019 № 38618-446.