

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-10-29-004217-a

Найменування замовника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

**Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:** 42795490

Місцезнаходження замовника: 03065, Україна, Київська область, Київ, проспект
Гузара Любомира, будинок 44

**Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель:** UA-2021-10-29-004217-a

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "СОЛАР ПРО"	Пропозицію відхилено	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Пропозиція Учасника ТОВ "СОЛАР ПРО" (код ЄДРПОУ 42487746) (далі - Учасник) підлягає відхиленню відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями): - Учасник не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації А саме: Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання (скляних протипожежних перегородок) технічним та якісним характеристикам (зокрема класу вогнестійкості) предмету закупівлі учасником надано сертифікат відповідності UA0.YT.122004-19 від 20.12.2019 на продукцію: вікна (перегородки) протипожежні із класом вогнестійкості EI30 (вікна (перегородки) протипожежні СПП/EI30), а згідно вимог п п. 1.2.1.1 п.1.2.1 Додатку 2 до тендерної документації Учасник мав надати: "Оригінал та/або електронну копію та/або скановану копію сертифікату/-ів якості та/або паспорту/-ів якості та/або іншого/-их документу/-ів, який/-і підтверджує/-ють в повному обсязі технічні, якісні та інші характеристики для скляних протипожежних перегородок класу вогнестійкості EI60 відповідно ДБН В.1.1-7"</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМЕК"	Допущено до аукціону	
ТОВ "Промсервісенерго"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БУД СОЛЮШНС"	Допущено до аукціону	
ПП "СТЕПС"	Допущено до аукціону	