

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-12-10-005118-b

Найменування замовника: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 21560045

Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська область, Київ, вул. Хрещатик, 22

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2021-12-10-005118-b

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Охоронні системи"	Допущено до аукціону	
ТОВ "ОХОРОНА-СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ"	Допущено до аукціону	

ТОВ "ОК "КАРДИНАЛ"	Пропозицію відхилено	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Тендерна пропозиція ТОВ "ОК "КАРДИНАЛ" підлягає відхиленню, відповідно до п.2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації). Відповідно до п.3 Додатку 4 до тендерної документації учасник повинен був надати інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: заповнену і підписану технічну специфікацію (додаток 3 до тендерної документації). Учасник у складі своєї пропозиції надав технічну специфікацію, яка не відповідає вимогам Додатку 3 до тендерної документації, а саме - в п.9 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання оповіщувач ОСЗ «ДЖМИЛЬ» з рівнем звуку 80 дБ, який за якісними характеристиками не відповідає вимогам Замовника щодо рівня звуку в 95 дБ; - в п.10 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання сповіщувач накладний магнітоконтатний СМК-7ЭП з черговим режимом - 18 мм, режимом тривоги - 30 мм, який за якісними характеристиками не відповідає вимогам Замовника щодо чергового режиму - 15 мм, режиму тривоги - 28 мм; - в п.12 Технічної специфікації Учасником запропоновано до постачання сповіщувач накладний магнітоконтатний СОМК 1-9 з черговим режимом - 15 мм, режимом тривоги - 34 мм°. який за своїми якісними характеристиками не відповідає встановленим вимогам Замовника щодо черговий режим - 10 мм, режим тривоги -25 мм. Таким чином, пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (Додаток 3 до тендерної документації). Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та в інформації та/або документах на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю Замовником не надавалося, оскільки наявні інші підстави для відхилення.</p>
ТОВ "НВФ"АВТ-ПРОМ"	Допущено до аукціону	