

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2022-09-05-008859-a

Найменування замовника:	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00153146
Місцезнаходження замовника:	64250, Україна, Харківська область, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2022-09-05-008859-a

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ТЕСЛА - МОНТАЖ"	Допущено до аукціону	
Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ ТД "Ватра-Захід"	Допущено до аукціону	

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРО ГРУП"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>1. Відповідно до п.9.1. Додатку 2 до тендерної документації (Учасник надає в складі тендерної пропозиції Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із зазначенням дати формування витягу не раніше дати оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі. Відомості з ЄДР надаються державними реєстраторами, посадовими особами та адміністраторами центрів надання адміністративних послуг суб'єктів державної реєстрації, нотаріусами.). Учасник завантажив файл "Витяг 21.09.2021.pdf", який не виданий державними реєстраторами, посадовими особами та адміністраторами центрів надання адміністративних послуг суб'єктів державної реєстрації, нотаріусами.), що суперечить вимогам тендерної документації. 2. Пропозиція Учасника не відповідає технічним критеріям, а саме: п.1 Вимагається номінальна споживана потужність в робочому/аварійному режимах $8\pm 5\%/6\pm 5\%$ Вт натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував світильник потужністю 1,4 Вт, світловий потік в робочому/аварійному режимах не менше 950/750 лм натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував 250 лм, тип електропідключення- індивідуальне кабелем $\varnothing 8...16$мм (перетин жил 1...2,5мм.кв) натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував 7-15 мм що не відповідає вимогам тендерної документації, також відповідно вимог вид і рівень вибухозахисту повинен бути не гірше: газ II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb та пил II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db, на томість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував вид і рівень вибухозахисту: газ Ex db eb IIC T6 Gb та пил Ex tb IIIC T80°C Db, який має гірші показники та не відповідає вимогам тендерної документації; п.2 Вимагається номінальна споживана потужність $28\pm 10\%$ Вт натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував світильник потужністю 35 Вт, тип електропідключення- індивідуальне кабелем $\varnothing 8...16$мм (перетин жил 1...2,5мм.кв) натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував 7-15 мм що не відповідає вимогам тендерної документації, також відповідно вимог маса, не більше $3,8\pm 10\%$ кг, натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував світильник масою 7,4 кг, який має гірші показники та не відповідає вимогам тендерної документації; п.3 Вимагається номінальна споживана потужність $28\pm 10\%$ Вт натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував світильник потужністю 35 Вт, тип електропідключення- індивідуальне кабелем $\varnothing 8...16$мм (перетин жил 1...2,5мм.кв) натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував 7-15 мм що не відповідає вимогам тендерної документації, також відповідно вимог маса, не більше $3,8\pm 10\%$ кг, натомість ТОВ "ЕЛЕКТРО ГРУП" запропонував світильник масою 7,4 кг, який має гірші показники та не відповідає вимогам тендерної документації. Таким чином, тендерна пропозиція учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 36578002) підлягає відхиленню на підставі: - абз.3 п.1 ч.1 ст.31 Закону, а саме: учасник не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; - абз.2 п.2 ч.1 ст.31 Закону, а саме: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
---	-----------------------------	--