

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2022-09-06-009947-a

<b>Найменування замовника:</b>	БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04357466
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	77111, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., місто Бурштин, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Послуги
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів тепломережі на попередньо ізольовані труби по вул. Герцена в м. Бурштин (аварійні роботи)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:50720000-8: Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---	--	---	--	---

Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів тепломережі на попередньо ізольовані труби по вул. Герцена в м. Бурштин (аварійні роботи)	ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	1 послуга	77111, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., місто Бурштин, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4	від 20 вересня 2022 до 30 вересня 2022
---	--	-----------	---	--

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг		Післяоплата	10	Робочі	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	місцевий бюджет	292848 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
КП "Житловик"	03346035	77111, Україна, Івано-Франківська область, Бурштин, Стуса,2 380343845364	292 848 UAH з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”**

Відсутність конкуренції з технічних причин

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

акт про те, що 25.07.2022р. по вул. Герцена стався порив тепломережі на падаючому і зворотному трубопроводі від ТК 31 до ТК 32. При розкопці тепломережі виявлено корозію по всій довжині труби D273. Для відновлення гарячого водопостачання та для безперебійного тепlopостачання в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. ліцею №1, будинку культури ім. Т.Шевченка та будинків приватного сектору необхідно терміново провести аварійну заміну ділянки тепломережі протяжністю 48 м.п. попередньо ізольованою трубою D 219.