

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-09-30-007217-a

Дата формування звіту: 28 лютого 2023

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	22П-041_45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 110/10/6 Сенча)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 110/10/6 Сенча	ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи	1 роботи	36008, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 173 (Полтавська область, Лохвицький р-н., с. Сенча Полтавська область, Лохвицький р-н., м. Лохвиця Полтавська область, Лохвицький р-н., с. Вирішальне)	до 31 грудня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Протягом 30-ти календарних днів з дати підписання Сторонами акта виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3)	Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 30 вересня 2022 17:13

Кількість учасників закупівлі: 4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ ЕК ЕНЕРГО-ТАЙМ	96 457 000,00 УАН з ПДВ	96 457 000,00 УАН з ПДВ	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації абз. 2 п. 2 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (не відповідає вимогам додатку №3.1 до тендерної документації, де зазначено що Вимога стосовно підтвердження ступеню локалізації не застосовується до товару у складі робіт або послуг (в разі отримання у власність Замовника товару/ів), країною походження (виробництва) якого є країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася згідно Закону №1029-VIII (1029-19) від 16.03.2016 року. Учасником в листі від 14.10.2022р. №14/10-24 щодо ступеня Локалізації зазначено, що країна виробник конденсаторів є Казахстан ТОО «Усть-Каменогорський конденсаторний завод». У переліку країн з якою Україна підписала Угоди про вільну торгівлю або ж із країни - учасника Угоди про державні закупівлі Казахстан відсутній. Таким чином, учасником не дотримано вимогу стосовно підтвердження ступеню локалізації, передбачену додатком 3.1 до тендерної документації.)

<p>ТОВ ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ</p>	<p>103 172 390,00 УАН з ПДВ</p>	<p>101 495 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам п.2 таблиці «1.1. Кваліфікаційні критерії до учасників закупівель» додатку 1 до тендерної документації, де зазначено що Учасник надає: 1) Лист за підписом керівника в довільній формі про фінансовий стан учасника. Мінімальні вимоги: показник обсягу річного доходу (виручки) не менше 25% очікуваної вартості предмета закупівлі. 2) Скановані копії документів фінансової звітності для визначення фінансового стану учасника за 2021й рік для підтвердження виконання мінімальних вимог відповідно до п.1 даного кваліфікаційного критерію. Відповідно до п.4.6 Розділу 1 тендерної документації, очікувана вартість закупівлі складає 104 774 000,00 грн. Таким чином, показник річного доходу Учасника повинен бути не менше за 25% від неї, тобто не менше ніж 26 193 500,00 грн. На виконання зазначених вимог Учасник у складі тендерної пропозиції завантажив Лист від 11.10.2022р. №11/10-07 щодо фінансового стану Учасника та Фінансову звітність малого підприємства за 2021 рік. Але, відповідно до наданої Звітності Учасника (рядок 2280), «Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)» складають 24 452,0 тис грн. (24 452 000,00 грн.), що є на 1 741 500,00 грн. менше 25% очікуваної вартості предмета закупівлі, та свідчить про невідповідність фінансової спроможності Учасника вимогам тендерної документації.</p> <p>Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 2 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону.</p> <p>Не відповідає вимогам додатку 3 до тендерної документації, а саме: Учасником надано інформацію та документи, які не підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, викладеним в додатку №3 до цієї тендерної документації. Устаткування запропоноване Учасником як еквівалентне передбаченому у проекті, не відповідає вимогам Додатку 3 до технічних вимог та якісних характеристик "Відомість устаткування Підрядника", а саме:</p> <p>1. По поз. 8, 19, 102. В наданому паспорті на Блок Б110-2-1-Э:</p> <p>2.6.1 Номінальний рівень витримуваної напруги грозового імпульсу: по відношенню до землі - не менше 550 кВ (пiк) прикладеної до вимикача в розімкнутому стані - не менше 630 кВ (пiк)</p> <p>2.6.2 Номінальний рівень витримуваної напруги промислової частоти: по відношенню до землі - не менше 230 кВ (пiк) прикладеної до вимикача в розімкнутому стані - не менше 265 кВ (пiк)</p> <p>2.6.6 Номінальна відновлювана напруга перехідного процесу, що виникає при пошкодженні зажимів: не менше 230 кВ (пiк)</p> <p>2.8.1 Час відключення: не більше 29 мс</p> <p>2.8.3 Час включення: < 70 мс</p> <p>не відповідає вимогам вказаним в додатку 3.3.7 до технічних вимог та якісних характеристик ТД:</p> <p>Номінальний рівень витримуваної напруги грозового імпульсу: по відношенню до землі - не менше 650 кВ (пiк) прикладеної до вимикача в розімкнутому стані - не менше 650 кВ (пiк)</p> <p>Номінальний рівень витримуваної напруги промислової частоти: по відношенню до землі - не менше 275 кВ (пiк) прикладеної до вимикача в розімкнутому стані - не менше 275 кВ (пiк)</p> <p>Номінальна відновлювана напруга перехідного процесу, що виникає при пошкодженні зажимів: не менше 249 кВ (пiк) Час відключення: не більше 25 мс Час включення: < 40 мс</p> <p>2. По поз. 15,16,17,103. В наданому паспорті на Блок Б110-2-20-01:</p> <p>2.15 Реєстратор спрацьовувань: 3 -розрядний електромеханічний лічильник не відповідає вимогам вказаним в додатку 3.3.5 до технічних вимог та якісних характеристик ТД: Реєстратор спрацьовувань: 6 -розрядний електромеханічний лічильник</p> <p>3. По поз. 67. Запропонований аналог - пристрій комплектний низьковольтний серії ШЕ Шафа ШЕ-ШТМ-У3-ІР21 Шафа телемеханіки та видалені із закупівлі позиції №№34,36,52,54,55,58,59,68,69,76. У відповідності до наданої концептуальної схеми та пояснювальної записки до неї Учасник запропонований змінити схему організації зв'язку для передачі даних телемеханіки з ПС «Вирішальна» та «Лохвиця» до ПС «Сенча», а саме замість каналів в/ч зв'язку використати інтернет мобільних операторів, а як резервну систему - станції супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX. Це принципова зміна проектних рішень, яка не пройшла погодження в АТ «Полтаваобленерго» та ПГВ «Полтавагазвидобування».</p> <p>Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 2 п. 2 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Не відповідає вимогам п.2 таблиці «1.2 Інші вимоги до учасників закупівель» додатку 1 до тендерної документації, а саме: Учасником надано в неповному обсязі скан-копії з документів відповідно до вимог тендерної документації.</p> <p>1. Не надано скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику органом з державного архітектурного контролю на провадження будівельної діяльності з відповідним переліком видів робіт, клас наслідків СС2*, а саме:</p> <p>-монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а саме: 2. Засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж</p> <p>- монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання а саме: 2. зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж. відповідно до предмету закупівлі, з усіма додатками.</p> <p>2. Скан-копію Дозволу*, виданого уповноваженим органом (Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд) або Державною службою України з питань праці (Держпраці), або Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої Уповноваженим органом у встановленому порядку на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; - зварювальні роботи; - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000В (до 110 кВ включно).</p> <p>3. Скан-копію Свідчення та/або Сертифікату про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» для електротехнічної лабораторії на сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, а саме: силові трансформатори, кабельні лінії, ізолятори, розрядники, вимикачі, КРУ, електродвигуни, заземлювальні пристрої, електроустановки вторинних кіл (пристрої захисту) або скан-копію Сертифіката визнання вимірювальних можливостей, а саме: силові трансформатори, кабельні лінії, ізолятори, розрядники, вимикачі, КРУ, електродвигуни, заземлювальні пристрої, електроустановки вторинних кіл.</p> <p>Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 3 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: учасник не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.</p>
<p>ТОВ "ЕНЕРДЖИГРУП"</p>	<p>103 574 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>101 500 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>
<p>ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"</p>	<p>104 400 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>104 400 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Не розглядався</p>

**Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:**

09.01.2023 09:34

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Виконати зобов'язання щодо усунення порушень (порушення) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у Висновку ДАСУ, а саме: відмінити процедуру закупівлі 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 110/10/6 Сенча), №22П-041, ідентифікатор закупівлі №UA-2022-09-30-007217-а, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону
Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%