

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-11-21-012939-a

Найменування замовника:	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Укргазспецбудмонтаж"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33601981
Місцезнаходження замовника:	63303, Україна, Харківська область, Харків, Харьковская обл., г. Красноград, ул. Украинская, б.45
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Юрій Сулін, +380574470415, yurii.sulin@ugv.com.ua
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	УГСБМ22Т(УО)-037_35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасники в асортименті)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Вогнегасник ВП - 2 (з) (ДСТУ 3675-98). Місткість корпусу, не менше - 2,4 л.; Маса вогнегасної речовини, не менше -2 кг.; Температура експлуатації - від -20°C до +50°C; Робочий тиск у корпусі вогнегасника, не менше - 1,4 МПа або 14 кгс/см ² ; Термін служби, не менше 10 років.	ДК 021:2015:35111320-4 — Переносні вогнегасники	60 штуки	63343, Україна, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталіне, вулиця Промислова, 54а, Центральний склад	до 28 лютого 2023

<p>Вогнегасник ВП - 5 (з) (ДСТУ 3675-98) Місткість корпусу, не менше - 6 л.; Маса вогнегасної речовини, не менше - 5 кг.; Температура експлуатації - від -20°C до +50°C; Робочий тиск в корпусі вогнегасника, не менше - 1,4 МПа або 14 кгс/см²; Термін служби, не менше 10 років.</p>	<p>ДК 021:2015: 35111320-4 — Переносні вогнегасники</p>	<p>175 штуки</p>	<p>63343, Україна, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталине, вулиця Промислова, 54а, Центральний склад</p>	<p>до 28 лютого 2023</p>
<p>Вогнегасник ВП - 9 (з) (ДСТУ 3675-98) Місткість корпусу, не менше - 10,5 л.; Маса вогнегасної речовини, не менше - 9 кг.; Температура експлуатації - від -20°C до +50°C; Робочий тиск в корпусі вогнегасника, не менше - 1,4 МПа або 14 кгс/см²; Термін служби, не менше 10 років.</p>	<p>ДК 021:2015: 35111320-4 — Переносні вогнегасники</p>	<p>76 штуки</p>	<p>63343, Україна, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталине, вулиця Промислова, 54а, Центральний склад</p>	<p>до 28 лютого 2023</p>
<p>Вогнегасник ВП - 50 (з) (ДСТУ 3734-98) Місткість корпусу, не менше - 50 л.; Маса вогнегасної речовини, не менше - 50 кг.; шт 15 Температура експлуатації - від -20°C до +50°C; Робочий тиск в корпусі вогнегасника, не менше - 1,4 МПа або 14 кгс/см²; Термін служби, не менше 10 років. Обов'язкова наявність візка для транспортування та експлуатації.</p>	<p>ДК 021:2015: 35111300-8 — Вогнегасники</p>	<p>15 штуки</p>	<p>63343, Україна, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталине, вулиця Промислова, 54а, Центральний склад</p>	<p>до 28 лютого 2023</p>
<p>Вогнегасник ВВК - 2 (ДСТУ 3675-98) Місткість корпусу, не менше - 3 л.; Маса вогнегасної речовини, не менше - 2 кг.; Температура експлуатації - від -20°C до +50°C; Робочий тиск в корпусі вогнегасника - при -20°C не менше - 5,7 МПа або 57 кгс/см², до +50°C не менше 14,7 МПа або 147 кгс/см²; Термін служби, не менше 10 років</p>	<p>ДК 021:2015: 35111320-4 — Переносні вогнегасники</p>	<p>40 штуки</p>	<p>63343, Україна, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталине, вулиця Промислова, 54а, Центральний склад</p>	<p>до 28 лютого 2023</p>

Вогнегасник ВВК - 3,5 (ДСТУ 3675-98) Місткість корпусу, не менше - 5 л.; Маса вогнегасної речовини, не менше - 3,5 кг.; Температура експлуатації - від -20°C до +50°C; Робочий тиск в корпусі вогнегасника - при -20°C не менше - 5,7 МПа або 57 кгс/см ² , до +50°C не менше 14,7 МПа або 147 кгс/см ² ; Термін служби, не менше 10 років.	ДК 021:2015: 35111320-4 — Переносні вогнегасники	10 штуки	63343, Україна, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталіне, вулиця Промислова, 54а, Центральний склад	до 28 лютого 2023
Вогнегасник ВВК - 5 (ДСТУ 3675-98) Місткість корпусу, не менше - 7 л.; Маса вогнегасної речовини, не менше - 5 кг.; Температура експлуатації - від -20°C до +50°C; Робочий тиск в корпусі вогнегасника - при -20°C не менше - 5,7 МПа або 57 кгс/см ² , до +50°C не менше 14,7 МПа або 147 кгс/см ² ; Термін служби, не менше 10 років.	ДК 021:2015: 35111320-4 — Переносні вогнегасники	10 штуки	63343, Україна, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталіне, вулиця Промислова, 54а, Центральний склад	до 28 лютого 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	по факту поставки протягом 30 календарних днів	Післяоплата	30	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:

392 608,07 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

7 900,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

29 листопада 2022 15:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	29 листопада 2022 15:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	30 листопада 2022 13:23
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні