

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-12-01-002967-a

Дата формування звіту: 07 березня 2023

<b>Найменування замовника:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42795490
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03065, Україна, Київська область, Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Вимикачі)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:31210000-1: Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Вимикачі (Вимикач тип 1 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 2 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 3 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 4 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023















Вимикачі (Вимикач тип 89 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 90 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	22 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 91 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	113 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 92 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 93 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	69 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 94 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	179 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 95 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	295 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 96 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	122 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 97 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 98 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023
Вимикачі (Вимикач тип 99 або еквівалент (31211310-4 ))	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	41 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2023

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	згідно умов договору	Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 01 грудня 2022 10:17

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтю 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "ЕЛЕКТРО ПОСТАВКА КОМПЛЕКС"	1 850 825,00 УАН без ПДВ	1 850 825,00 УАН без ПДВ	<p>Не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. Не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція учасника ТОВ "ЕЛЕКТРО ПОСТАВКА КОМПЛЕКС" (ЄДРПОУ: 40170358) відхиляється з наступних підстав: Абз. 4 п.п. 1 пункту 41 ОСОБЛИВОСТЕЙ (учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей); Абз. 2 п.п. 2 пункту 41 ОСОБЛИВОСТЕЙ (тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації); Абз. 6 п.п. 2 пункту 41 ОСОБЛИВОСТЕЙ (тендерна пропозиція не відповідає вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону); 05.01.2023 р. замовником в електронній системі закупівель було оприлюднено вимогу про усунення виявлених наступних невідповідностей, а саме: Нижчезазначені товари, запропоновані Учасником у наданому гарантійному листі (файл Д1-1 гарантійний лист .pdf), не відповідають вимогам п. 1 додатку 2 до тендерної документації, а саме: 1. по позиціям 1, 2 в паспорті, наданому на вимогу п.1.3 Додатку 2 до тендерної документації е посилання на нечинний в Україні ГОСТ 15150; 2. по позиції 2 вимагається сальниковий ввід. В наданому паспорті Таблиця 1 вказано, що сальниковий ввід в комплект не входить; 3. по позиції 3 діапазон робочих температур запропонованого товару вузлий (від -25 до +40С) ніж вимагається в Додатку 1; 4. по позиції 25 вимагається номінальна напруга не менше, В - 600. Учасником запропоновано автоматичний вимикач УСМ8Е-250Н, 200А, 3Р, 40кА/400V, (80А200А) Іг, СNС; 5. по позиції 26 вимагається номінальна напруга не менше, В - 600. Учасником запропоновано автоматичний вимикач УСМ8Е-250Н, 250А, 3Р, 40кА/400V, (100А-250А) Іг, СNС; 6. по позиції 29 вимагається номінальна напруга не менше, В - 400. Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 25А, 3 пол., 380В, 30кА; 7. по позиції 30 вимагається номінальна напруга не менше, В - 400. Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 125А, 3 пол., 380В, 30кА; 8. по позиції 48 замовник вимагає диференційний вимикач звичайного виконання, Учасником запропоновано «Вибухозахищений вимикач»; 9. по позиції 48 , 49 не вказана «Країна виробництва»; 10. по позиції 63 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 600. Учасником запропоновано автоматичний вимикач УСМ8Е-630Н, 630А, 3Р, 50кА/400V, (250А-630А) Іг; 11. по позиції 65 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 400. Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 32А, 3 пол., 380В, 30кА; 12. по позиції 74 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600. Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-75, 630А, 3 пол., 380В, 55кА; 13. по позиції 75 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-74, 400А, 3 пол., 380В, 50кА; 14. по позиції 77 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 63А, 3 пол., 380В, 30кА; 15. по позиції 78 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 100А, 3 пол., 380В, 30кА; 16. по позиції 81 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач СNС, ВА79Е-2000, 1600А, 3Р, 415V, 80кА; 17. по позиції 98 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 25А, 3 пол., 380В, 30кА. Станом на 06 січня 2023 р. Учасником не було виправлено всі виявлені невідповідності. Товари, закупівлі запропоновані Учасником у наданому гарантійному листі № ГТС(в)-10н від 06.01.2023 року в Таблиці 1, не в повному обсязі відповідають технічним вимогам, встановленим Замовником згідно додатку 1 до тендерної документації, а саме: 1. по позиції 63 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 600. Учасником запропоновано автоматичний вимикач УСМ8Е-630Н, 630А, 3Р, 50кА/400V, (250А-630А) Іг; 2. по позиції 65 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 400. Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 32А, 3 пол., 380В, 30кА; 3. по позиції 74 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600. Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-75, 630А, 3 пол., 380В, 55кА; 4. по позиції 75 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-74, 400А, 3 пол., 380В, 50кА; 5. по позиції 77 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 63А, 3 пол., 380В, 30кА; 6. по позиції 78 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не нижче, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 100А, 3 пол., 380В, 30кА; 7. по позиції 81 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач СNС, ВА79Е-2000, 1600А, 3Р, 415V, 80кА; 8. по позиції 98 вимагається номінальна робоча напруга змінного струму не менше, В - 600; Учасником запропоновано автоматичний вимикач ВА-72, 25А, 3 пол., 380В, 30кА. Крім того Учасником у Додатку 1.1 (файл Д1-1 гарантійний лист .pdf) зазначено виробника ТОВ «НЕОЕЛЕКТРИК», на виробничих потужностях ZHEJIANG ETEK ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD, без надання сканованої копії чинної на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій Сертифікату відповідності системи управління якістю підприємства-виробника запропонованого товару до стандарту ISO 9001, що не відповідає вимогам п. 1.2 додатку 2 до тендерної документації; На вимогу п. 7.1. додатку 2 до тендерної документації учасник не надав для кожного із запропонованих товарів Декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077. На вимогу п. 7.1. додатку 2 до тендерної документації учасник не надав Декларації про відповідність запропонованих товарів технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067 позиції №№: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. На вимогу п. 1.3. додатку 2 до тендерної документації учасник не надав паспорт вимикача YCWS7-101 на позицію 10, паспорт вимикача YCWS7-301-1 на позицію 13, паспорт вимикача YCWS7-102 на позицію 14, паспорт вимикача YCWS7-202 на позицію 15, паспорт вимикача YCWS7-103 на позицію 62, паспорт вимикача YCWS7-101 на позицію 99.</p>
ТОВ КОНТАКТЕНЕРГО	2 174 728,00 УАН без ПДВ	2 174 728,00 УАН без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, встановлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

<b>Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:</b>	07.02.2023 13:46
<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 березня 2023
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	2 174 728,00 UAH
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ КОНТАКТЕНЕРГО
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	61070, Україна, Харківська область, Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, оф. 205
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	4600007320
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%