

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-10-27-001961-a

Дата формування звіту: 16 листопада 2023

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42789136
Місцезнаходження замовника:	10004, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Романа Шухевича, буд. 2-А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Кондиціонери (Код за ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади, номенклатура - 39717200-3 Кондиціонери)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Кондиціонери	ДК 021:2015: 39717200-3 — Кондиціонери	50 штуки	10004, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-а	до 31 грудня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

27 жовтня 2023 10:08

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
--	---	---	--

Приватне підприємство "Клімарт"	889 400,00 УАН з ПДВ	760 500,00 УАН з ПДВ	не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. Не вказана відповідність кондиціонерів наступним вимогам: - Наявність Golden Fin або еквівалент - відсутнє підтвердження; - 5 років гарантії – запропоновано 2 роки гарантії; - Охолодження Робочий струм 3,69 (1,1-6,0) А – запропоноване 4,1 (1,2+8,0) А перевищує, з урахуванням допустимого відхилення 5%; - Обігрів Робочий струм 3,41 (1,1-6,7) А – запропоноване 3,8 (1,2-9,0) перевищує, з урахуванням допустимого відхилення 5%; - Рівень шуму (внутрішній) 29/31/34/37 дБ(А) – запропоноване 40/37/33/25/22 перевищує, з урахуванням допустимого відхилення 5%; - Внутрішній блок вага нетто/брутто 6,7/8,2 кг - запропоноване 8/10,5 кг перевищує, з урахуванням допустимого відхилення 5%; - Зовнішній блок вага нетто/брутто 21,5/23,5 кг - запропоноване 24/26 кг перевищує, з урахуванням допустимого відхилення 5%.
--	-----------------------------	-----------------------------	---

ТОВ Перша Вентиляційна Компанія	790 000,00 UAH з ПДВ	770 240,00 UAH з ПДВ	не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; Не надав документ виробника про підтвердження відповідності кондиціонерів, а саме: "Технічний показник - холодоагент - R32" (настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою).
---------------------------------	----------------------	----------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%