

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-03-07-002761-a

Дата формування звіту: 26 березня 2024

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАД. О.І. ЮЩЕНКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01982264
Місцезнаходження замовника:	21037, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 109
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Джерело безперебійного живлення для комп'ютерного томографу
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31150000-2: Баласты для розрядних ламп чи трубок

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Джерело безперебійного живлення для комп'ютерного томографу	ДК 021:2015:31154000-0 — Джерела безперебійного живлення	1 штуки	21037, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 109	до 30 квітня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 14 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження фінансування.	Післяплата	14	Календарні	100
-----------------	---	------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 07 березня 2024 11:17

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСТАР ПАУЕР УКРАЇНА"</p>	<p>1 100 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>1 100 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Тендерна документація містить такі вимоги: відповідно до таблиці технічних вимог Додатку №1 до Тендерної документації для підтвердження технічних характеристик/параметрів предмету закупівлі, Учасник має надати заповнену таблицю відповідності технічним вимогам Замовника із зазначенням «Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту».</p> <p>Відповідно до п.2.1.2. Додатку №1 до Тендерної документації на підтвердження спроможності виконати лусконагадожувальні роботи та гарантії обслуговування запропонованого товару Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи: Копію сертифікату на систему управління якістю Учасника стосовно надання послуг з ремонту та обслуговування джерел безперебійного живлення, що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT) "Система управління якістю.</p> <p>На виконання вищезазначеної вимоги, Учасник в складі тендерної пропозиції надає такі документи: Таблицю відповідності вих. №13-03/24-09 від 13.03.2024р. (файл - Додаток №1 Технічні вимоги), паспорт Джерело безперебійного живлення KSTAR YDC33120H (файл -Паспорт ДБЖ KSTAR YDC33120H), Інструкція (файл -Інструкція YDC33120H).</p> <p>Аналізом поданої Учасником пропозиції на відповідність ТД виявлено ряд невідповідностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невідповідність вимозі щодо топології ДБЖ згідно стандарту IEC 62040-3 Вимога Додатку1 до ТД: <p>Інформація, надана Учасником:</p> <p>Але на сторінці 4 документу "Паспорт ДБЖ KSTAR YDC33120H" відсутня інформація про відповідність топології ДБЖ типу VFI SS 111 згідно стандарту IEC 62040-3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невідповідність вимозі щодо потужності силового модуля ДБЖ: <p>Вимога Додатку1 до ТД:</p> <p>Інформація, надана Учасником:</p> <p>В той же час на стор.28 наданого Учасником у складі тендерної пропозиції документу "Інструкція YDC33120H" вказано, що потужність силового модуля для запропонованої учасником моделі ДБЖ YDC33120H складає лише 40 кВА/40кВт.</p> <p>А в документі "Технічний опис KSTAR YDC33120H", наданого Учасником у складі тендерної пропозиції, взагалі відсутня інформація про наявність силових модулів у складі даного ДБЖ.</p> <p>Таким чином наявна невідповідність між наданими Учасником документами, що не дає змоги визначити реальні характеристики запропонованого Товару та їх відповідність вимогам ТД.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невідповідність вимозі щодо наявності захисного контактора: <p>Вимога Додатку1 до ТД:</p> <p>Інформація, надана Учасником:</p> <p>Але на стор.28 документу "Інструкція YDC33120H" відсутні відомості щодо наявності такого вузла ДБЖ як "захисний контактор back feed protection", а є лише інформація:</p> <p>а також інформація про наявність комунікаційного інтерфейсу "Backfeed port"</p> <p>що не підтверджує наявність захисного контактора back feed protection у складі запропонованого Товару ДБЖ YDC33120H.</p> <p>В документі "Технічний опис KSTAR YDC33120H", наданого Учасником у складі тендерної пропозиції, також відсутня інформація про наявність "захисного контактора back feed protection" у складі даного ДБЖ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невідповідність можливостей паралельної роботи ДБЖ <p>Вимога Додатку1 до ТД:</p> <p>Інформація, надана Учасником:</p> <p>В той же час на стор.18 наданого у складі тендерної пропозиції документу "Інструкція YDC33120H" вказано, що на паралельну роботу можливо включити лише чотири ДБЖ.</p> <p>А в документі "Технічний опис KSTAR YDC33120H", наданого Учасником у складі тендерної пропозиції, вказано, що на паралельну роботу можливо включити шість ДБЖ.</p> <p>Таким чином наявна невідповідність між наданими Учасником документами, що не дає змоги визначити реальні характеристики запропонованого Товару та їх відповідність вимогам ТД.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невідповідність габаритів ДБЖ вимогам ТД <p>Інформація, надана Учасником:</p> <p>Тобто Учасник самостійно підтверджує невідповідність запропонованого ним товару вимогам ТД.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невідповідність вимогам ТД що до режимів роботи ДБЖ. <p>Вимога п.6. Додатку1 до ТД:</p> <p>6. Режим роботи ДБЖ</p> <ul style="list-style-type: none"> "On-line Double Conversion" - випрямляч та інвертор у режимі подвійного перетворення так наявність "ECO mode" - випрямляч та інвертор вимкнені, живлення навантаження через байпас так наявність "W-ECO mode" - живлення навантаження через байпас, інвертор вимкнено, так наявність "Self-loading test" - тестування всіх вузлів ДБЖ в режимі самонавантаження так наявність "Холодний старт" - старт ДБЖ при відсутності напруги у зовнішній мережі так наявність Режим роботи з дизельним генератором так наявність Режим самоочищення від пилу "self-cleaning" так наявність Проведення батарейного тесту без відключення випрямляча ДБЖ від відхідної мережі так наявність Паралельна робота ДБЖ до 8шт. в системі не менше Переведення надлишкових ДБЖ в режим "сон" при зниженні навантаження на систему паралельних ДБЖ Автоматичне наявність <p>Інформація, надана Учасником:</p> <p>В той же час на стор. 17 та18 наданого у складі тендерної пропозиції документу "Інструкція YDC33120H" у розділі 4.1 Режими роботи перелічені лише такі режими роботи ДБЖ:</p> <p>Тобто в наданому Учасником документі "Інструкція YDC33120H" відсутні відомості про наявність в ДБЖ наступних режимів роботи, що вимагаються ТД:</p> <ul style="list-style-type: none"> "W-ECO mode" - живлення навантаження через байпас, інвертор вимкнено. "Self-loading test" - тестування всіх вузлів ДБЖ в режимі самонавантаження "Холодний старт" - старт ДБЖ при відсутності напруги у зовнішній мережі Режим роботи з дизельним генератором Режим самоочищення від пилу "self-cleaning" Переведення надлишкових ДБЖ в режим "сон" при зниженні навантаження на систему паралельних ДБЖ <p>Таким чином наявна невідповідність між наданими Учасником документами, що не дає змоги визначити реальні характеристики запропонованого Товару та їх відповідність вимогам ТД.</p> <ul style="list-style-type: none"> Вимога п.2.1.2. Додатку1 до ТД: <p>2.1.2. Копію сертифікату на систему управління якістю Учасника стосовно надання послуг з ремонту та обслуговування джерел безперебійного живлення, що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT) "Система управління якістю.</p> <p>Учасник в складі тендерної пропозиції надає копію сертифікату на систему управління якістю Виробника стосовно надання послуг з ремонту та обслуговування джерел безперебійного живлення, що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT).</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
--	-------------------------------	-------------------------------	---

ТОВ "ПЛАЙМТЕКС"	1 249 950,00 UAH з ПДВ	1 249 950,00 UAH з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p> <p>Тендерна документація містить такі вимоги: відповідно до таблиці технічних вимог Додатку №1 до Тендерної документації для підтвердження технічних характеристик/параметрів предмету закупівлі, Учасник має надати заповнену таблицю відповідності технічним вимогам Замовника із зазначенням «Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту».</p> <p>На виконання вищезазначеної вимоги, Учасник в складі тендерної пропозиції надав такі документи: Таблицю відповідності вих. №109_01/г. від 11.03.2024р. (файл - 109_Відповідність Товару технічним якісним та кількісним характеристикам) та Технічну специфікацію Джерела безперебійного живлення (файл - Технічна специфікація ДЕЖ АЕС ІСТ7 60-200).</p> <p>Аналізом поданої Учасником пропозиції на відповідність ТД виявлено наступну невідповідність:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Невідповідність вимозі щодо наявності в корпусі ДЕЖ SNMP адаптер. <p>Вимога Додатку1 до ТД:</p> <p>Інформація, надана Учасником:</p> <p>Але в п.4.2. сторінки 4 Технічної специфікації Джерела безперебійного живлення наданої Учасником в складі тендерної пропозиції, наявна лише інформація про слот для встановлення SNMP адаптера, та відсутня інформація про наявність самого SNMP адаптера.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхилив тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
-----------------	------------------------	------------------------	--

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%