

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-09-26-012302-a

Дата формування звіту: 18 листопада 2024

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	13648033
Місцезнаходження замовника:	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Система збереження електроенергії (ESS) з акумуляторними батареями (АКБ) та комплектом для монтажу
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31150000-2: Баласты для розрядних ламп чи трубок

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Система збереження електроенергії (ESS) з акумуляторними батареями (АКБ) та комплектом для монтажу	ДК 021:2015:31154000-0 — Джерела безперебійного живлення	1 комплект	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17	до 31 грудня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Розрахунок за поставлену Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 120 (сто двадцяти) календарних днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної.	Післяоплата	120	Календарні	100
-----------------	---	-------------	-----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 вересня 2024 16:40

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "ПЛАЙМТЕКС"	1 578 960,00 УАН з ПДВ	1 578 960,00 УАН з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей Розгляду та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).</p> <p>Так, під час розгляду тендерної пропозиції, яка визначена найбільш економічно вигідною, на відповідність вимогам тендерної документації замовником було встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації з наступних підстав:</p> <p>Відповідно до п. 3.1 Розділу 3 тендерної документації тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених в пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (надається згідно з Розділом 4 Додатком №1 до тендерної документації).</p> <p>Розділ 4 Додатку №1 до тендерної документації містить технічну специфікацію. Так, під час розгляду тендерної пропозиції Замовником торгів було встановлено наступне:</p> <p>1. Згідно п. 1 Учасник повинен надати завірену копію декларації за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічних регламентів: Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067; Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1077, згідно ДСТУ EN IEC 62040-1:2020 Системи безперебійного живлення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (EN IEC 62040-1:2019, IDT; IEC 62040-1:2017, IDT); ДСТУ EN IEC 62040-2:2019 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN IEC 62040-2:2018, IDT; IEC 62040-2:2016, IDT); ДСТУ EN 55022:2017 (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT) «Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання»; ДСТУ EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT) «Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприятливості завод. Норми та методи вимірювання»; ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)»; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню.</p> <p>На виконання виконання зазначеної вимоги Учасником надано декларацію про відповідність (файл «Декларація про відповідність.pdf»), однак даний документ не підтверджує відповідність запропонованого Учасником товару вимогам IEC 62040-1:2017, IDT.</p> <p>2. Згідно п. 6 товар, що пропонується, повинен бути новим та таким, що не був у експлуатації. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 24 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист та керівництво з експлуатації для підтвердження технічних характеристик.</p> <p>На підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам Замовника в складі тендерної пропозиції міститься інструкція користувача та технічна специфікація (файл «Керівництво з експлуатації AEC-IST7-60-200 (UKR).pdf» та файл «106_Лист-підтвердження технічних характеристик.pdf»), де зазначені такі режими роботи, як: робота з дизельним генератором, робота від мережі, робота від батареї, робота на електронному байпасі та робота на ручному байпасі. Відтак, подані документи на підтвердження технічних характеристик не підтверджують можливість роботи з таким джерелом енергії, як за допомогою сонячної станції. Таким чином, запропонований Учасником товар не відповідає вимозі, яка міститься в п. 12 таблиці «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі».</p> <p>Варто зауважити, що дана невідповідність не підпадає під виправлення відповідно до п. 43 Особливостей.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОПОЛЮС-ІФ"	2 640 000,00 УАН з ПДВ	2 640 000,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

25.10.2024 14:41

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:

15 листопада 2024

Сума, визначена в договорі про закупівлю:	2 640 000,00 UAH з ПДВ
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОПОЛЮС-ІФ"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 121
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	34/24
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%