

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-01-24-012036-a

Дата формування звіту: 11 квітня 2025

Найменування замовника:	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20915546
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Товар - код CPV 38430000-8 по ДК 021:2015 - Детектори та аналізатори (Тестер трансформаторної оливи). РПЗ- 9.270
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Лабораторний автоматичний тестер OTS 100 AF з опцією OTS Printer або еквівалент	ДК 021:2015: 38434000-6 — Тестери	1 штука	Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ	до 30 листопада 2025

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	-------------------	----------	-----------------------

Поставка товару	Умови оплати: протягом 180 календарних днів після повного постачання ТМЦ	Післяплата	180	Календарні	100
-----------------	--	------------	-----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 24 січня 2025 14:38

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "ДНІПЛАКС"	1 025 000,00 UAH без ПДВ	1 025 000,00 UAH без ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей Обґрунтовані причини відхилення пропозиції: - згідно п. п. 2_п.44 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а саме: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Учасник ТОВ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "ДНІПЛАКС" надав Додаток 1.1 - Зведений перелік на закупівлю товару, у якому пропонує товар відмінний від замовленого, та на вимогу замовника надав порівняльну таблицю відповідності еквівалентної продукції, у якій зазначив порівняння товару. Проте, провівши детальний аналіз, виявлено відмінності між технічними даними наданими учасником торгів в документі «Порівняльна таблиця відповідності еквівалентної продукції» і технічними даними вказаними в технічному описі на офіційному сайті компанії виробника BAUR GmbH, Австрія (https://www.baur.eu/), частина яких не відповідає технічним вимогам, встановленим у ТДПЗ(т).23.1500.052-2024 (Додаток 2 до Тендерної документації) (далі - ТДПЗ). Таблиця виявлення відмінностей: Технічні характеристики тестера OTS100AF згідно ТДПЗ Замовника Технічні характеристики тестера DTA 100 С в порівняльній таблиці як еквівалента від постачальника Технічні характеристики тестера DTA 100 С які містяться на сайті компанії виробника Виявлені відмінності з технічним описом еквівалента від постачальника та на сайті виробника Клас безпеки: 4Н Клас безпеки: 4Н Не має інформації Є відмінності Діапазон пробивної напруги: до 100 кВ Діапазон пробивної напруги: до 100 кВ Діапазон пробивної напруги: до 100 кВ Відмінностей немає Безпека: захисне блокування на кришці Безпека: захисне блокування на кришці Безпека: захисне блокування на кришці Відмінностей немає Електромагнітна сумісність (EMC): клас В, CISPR22, CISPR16-1, CISPR16-2 Електромагнітна сумісність (EMC): клас В, CISPR22, CISPR16-1, CISPR16-2 Відповідає вимогам директиви ЄС безпеки низьковольтного обладнання (2014/35/ЄС), електромагнітної сумісності (2014/30/ЄС), стандарту EN 60068-2-ff "Випробування на вплив зовнішніх факторів" Є відмінності (не відповідає вимогам ТДПЗ) Живлення OTS100AF: від 85 В до 265 В, 50 Гц; Вхідна напруга DTA 100 С: від 85 В до 265 В, 50 Гц; Вхідна напруга: 90 - 264 В (50/60 Гц) Є відмінності в діапазоні напруг (не відповідає вимогам ТДПЗ) Робочий діапазон температур: від 0 °С до +50 °С Робочий діапазон температур: від 0 °С до +50 °С Температура навколишнього середовища: -10 °С до +55 °С Є відмінності Температура зберігання: від -30 °С до +65 °С; Температура зберігання: від -30 °С до +65 °С Температура зберігання: -20 °С до +60 °С Є відмінності (не відповідає вимогам ТДПЗ) Відносна вологість при 40 °С: 80% Відносна вологість при 40 °С: 80% Без конденсації вологи Є відмінності (не відповідає вимогам ТДПЗ) Випробувальна напруга: від 0 кВ до 100 кВ середньоквадратичне значення максимум (50 кВ-0-50 кВ) Випробувальна напруга: від 0 кВ до 100 кВ середньоквадратичне значення максимум (50 кВ-0-50 кВ) Вихідна напруга: від 0 кВ до 100 кВ скз симетрична Відмінностей немає Допуск по напрузі: 0,1кВ ± 1% Допуск по напрузі: 0,1кВ ± 1% Роздільна здатність: 0,1 кВ Є відмінності в назві Вимірювальний осередок (стандартний): 400 мл Вимірювальний осередок (стандартний): 400 мл Скляна випробувальна комірка об'ємом 0,4 літри згідно з ІЕС 60156 Відмінностей немає Роздільна здатність датчика температури: 1 °С Роздільна здатність датчика температури: 1 °С Дискретність вимірювання температури масла: 1 °С Відмінностей немає Відключення високої напруги: < 10 мкс Відключення високої напруги: < 10 мкс Час вимкнення: < 10 мкс Відмінностей немає Дисплей кольоровий: 3,5 дюйма; Дисплей кольоровий: 3,5 дюйма; Дисплей: кольоровий LCD (прибл. 3,5 дюйма) Відмінностей немає Інтерфейс: 2 USB тип-A (карта пам'яті) 1 USB тип-B (принтер або ПК); Інтерфейс: 2 USB тип-A (карта пам'яті) 1 USB тип-B (принтер або ПК); USB 2.0 (роз'єм типу В) ■ Зовнішній USB-інтерфейс BAUR Report Manager (роз'єм типу А) Є відмінності в кількості роз'ємів USB (не відповідає вимогам ТДПЗ) Вбудований принтер (опція): матричний принтер, ширина паперу 57,5 мм; Вбудований принтер (опція): матричний принтер, ширина паперу 57,5 мм; Принтер: матричний принтер, 24 символи, звичайний папір 57 мм Є відмінності (не відповідає вимогам ТДПЗ) Габаритні розміри: 580 x 420 x 290 мм Габаритні розміри: 545 x 458 x 380 мм Габаритні розміри: 545 x 458 x 380 мм Є відмінності в розмірах Вага: 30 ± 2 кг з принтером Вага: 39 кг Вага: приблизно 39 кг Є відмінності у вазі (не відповідає вимогам ТДПЗ) Комплект поставки включає програмне забезпечення Інформації не надано Інформації не надано Є відмінності
ТОВ КПФ ПРОМІКС	1 076 900,00 UAH без ПДВ	1 076 900,00 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 21.03.2025 14:42

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	11 квітня 2025
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	1 292 280,00 УАН з ПДВ
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ КПФ ПРОМІКС
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	01024, Україна, Київська область, Київ, вул. Шовковична, 18-В
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	53-123-01-25-09844
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%