

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-03-12-011253-a

Дата формування звіту: 14 липня 2025

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31570412
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, м. Київ, Київ, вул. Князів Острозьких, будинок 32/2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів» (код 38420000-5 за ДК 021:2015) (Перетворювач тиску)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Перетворювач тиску	ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів	30 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2026

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	оплата протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання електронного первинного документа (видаткової накладної).	Післяплата	30	Календарні	100
-----------------	--	------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 12 березня 2025 15:45

Кількість учасників закупівлі: 5

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УА-СИСТЕМИ"	1 137 924,00 UAN з ПДВ	1 064 700,00 UAN з ПДВ	не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; Подана пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації тендерної документації на закупівлю «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів» (код 38420000-5 за ДК 021:2015) (Перетворювач тиску), оскільки не виконано вимогу підпункту г) пункту 25 таблиці 2 додатку 1 до тендерної документації, підпункту г) пункту 1.2. таблиці 2 Додатку 6.1. до тендерної документації про надання в складі тендерної пропозиції Учасника копії Декларації про відповідність перетворювачів тиску вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. №94, або копію сертифікату перевірки типу, отриманого за результатами проходження процедури оцінки відповідності за Модулем В відповідно до додатку 3 даного технічного регламенту (або лист Учасника із вказаним номером зазначеного сертифікату перевірки типу та найменуванням призначеного органу з оцінки відповідності, який провів оцінку відповідності) разом із копією гарантійного листа про надання вищезазначеної Декларації при поставці товару. На вищенаведену вимогу ТОВ «УА-СИСТЕМИ» надано в складі тендерної пропозиції файл «Сертифікат перевірки типу_Sitrans P320_P420_UA.TR.001_108-20.pdf», який містить першу сторінку сертифікату перевірки типу від 19.08.2020 № UA.TR.001 108-20 Rev. 0. Враховуючи інформацію щодо кількості сторінок - 18, зазначену в наведеній вище першій сторінці сертифікату перевірки типу від 19.08.2020 № UA.TR.001 108-20 Rev. 0, у складі тендерної пропозиції ТОВ «УА-СИСТЕМИ» відсутній сертифікат перевірки типу від 19.08.2020 № UA.TR.001 108-20 Rev. 0 (в повному обсязі).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ"	1 186 740,00 UAN з ПДВ	1 064 880,00 UAN з ПДВ	не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; Тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ КАБЕЛЬНО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО»</p>	<p>1 193 580,00 UAH з ПДВ</p>	<p>1 087 000,00 UAH з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ КАБЕЛЬНО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі - ТОВ «УКЕП») було встановлено, що подана пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації на закупівлю «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів» (код 38420000-5 за ДК 021:2015) (Перетворювач тиску), оскільки Учасником ТОВ «УКЕП»: 1) не підтверджено відповідність запропонованого товару технічній вимозі пункту 19 Таблиці 2 Додатку 1 до тендерної документації «Технічна специфікація. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»: Кабельні введення повинні забезпечувати введення броньованих кабелів із зовнішніми діаметрами, значення яких знаходяться в діапазоні від 10,0 до 15,5 мм включно. Зокрема, в складі тендерної пропозиції не надано (відсутні) копії документів, виданих виробником або уповноваженою організацією, які підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам, зазначеним в пункті 19 таблиці 2 Технічні вимоги Додатку 1 до тендерної документації (за умови відсутності даного підтвердження в документі, в якому описується експлуатація та характеристики перетворювачів тиску) (вимоги пункту 25 б) Додатку 1 до тендерної документації, підпункту б) пункту 1.2. таблиці 2 Додатку 6.1. до тендерної документації); 2) у наданій заповненій формі Додатку 5 до тендерної документації (файл «Додаток 5.pdf») у Розділі 2 «Технічна специфікація. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» Учасником не підтверджена (відсутня) наявність в комплекті поставки заглушок вибухозахищеного виконання (вимога пункту 2 таблиці 2 Додатку 1 до тендерної документації), тоді як необхідність заглушок зазначена виробником пропонує перетворювачів тиску на стор.73 наданої в складі тендерної пропозиції Наставови щодо експлуатування (файл «A5E44852162- ADua_ R320P420_HART_OI_UA.pdf») Встановлена невідповідність не може бути усунена відповідно до п.43 Особливостей.</p>
<p>ТОВ "ДІДЖИТАП"</p>	<p>1 380 000,00 UAH з ПДВ</p>	<p>1 380 000,00 UAH з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції ТОВ «ДІДЖИТАП» було встановлено, що подана пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації на закупівлю «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів» (код 38420000-5 за ДК 021:2015) (Перетворювач тиску) оскільки: Учасником запропоновано товар «Давач тиску EJA630A-JCS9N-014NL/KU22/A» - саме ця модель зазначена у наданій заповненій формі Додатку 5 до тендерної документації (файл «5. ДІДЖИТАП_Додаток 5.pdf.p7s») у п.2 таблиці 2 Розділу 2 «Технічна специфікація. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі». Проте, Учасником НЕ надано підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам, зокрема, - відсутні копії документів виданих виробником або уповноваженою організацією, які підтверджують відповідність запропонованого товару Давач тиску EJA630A-JCS9N-014NL/KU22/A технічним вимогам, зазначеним в пунктах 4, 9, 10, 11, 15, 17 та 19 Додатку 1 до тендерної документації (вимоги пункту 25 б) Додатку 1 до тендерної документації, підпункту б) пункту 1.2. таблиці 2 Додатку 6.1. до тендерної документації); - відсутні документи, в яких розписано розшифруванням всіх кодів помилок або опис неполадок, що можуть виникати під час експлуатації перетворювача тиску (вимоги пункту 25 е) Додатку 1 до тендерної документації, підпункту е) пункту 1.2. таблиці 2 Додатку 6.1. до тендерної документації); Наданий в складі тендерної пропозиції Паспорт № NN/NN-NNNN на модель Давача тиску EJA630E (файл «5.1. Паспорт EJA630.pdf.p7s») не може розглядатись як підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам, оскільки виданий на іншу модель. Встановлені невідповідності не можуть бути усунені відповідно до п.43 Особливостей.</p>

<p>ТОВ СПЕЦХІМРЕСУРС</p>	<p>1 489 320,00 УАН з ПДВ</p>	<p>1 489 320,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції</p> <p>ТОВ «СПЕЦХІМРЕСУРС» (далі – Учасник) було встановлено, що подана пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації на закупівлю «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів» (код 38420000-5 за ДК 021:2015) (Перетворювач тиску), оскільки:</p> <p>1) не підтверджено відповідність запропонованого товару технічній вимозі пункту 19 Таблиці 2 Додатку 1 до тендерної документації «Технічна специфікація. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»: Кабельні введення повинні забезпечувати введення броньованих кабелів із зовнішніми діаметрами, значення яких знаходяться в діапазоні від 10,0 до 15,5 мм включно. Зокрема, в складі тендерної пропозиції не надано (відсутні) копії документів, виданих виробником або уповноваженою організацією, які підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам, зазначеним в пункті 19 таблиці 2 Технічні вимоги Додатку 1 до тендерної документації (за умови відсутності даного підтвердження в документі, в якому описується експлуатація та характеристики перетворювачів тиску) (вимоги пункту 25 б) Додатку 1 до тендерної документації, підпункту б) пункту 1.2. таблиці 2 Додатку 6.1. до тендерної документації) У наданому в складі тендерної пропозиції документі «Настанова щодо експлуатування ИТЕК.406233.701НЕ ДАТЧИКИ ТИСКУ «САФІР М»» (файл «Настанова щодо експлуатування датчиків тиску Сафір М серії 7.pdf») показано конструкцію перетворювача тиску, до складу якого входять кабельний ввід та заглушка (Стор.28), і будову кабельних ввідів (не вибухозахищених) для кабеля 7...10,5 мм та 9,55...15 мм і вибухозахищеного кабельного вводу «Ех» тип АТЕХ (Стор.29), однак підтвердження технічних характеристик кабельних ввідів щодо забезпечення введення броньованих кабелів із зовнішніми діаметрами, значення яких знаходяться в діапазоні від 10,0 до 15,5 мм, для запропонованих кабельних ввідів відсутні.</p> <p>2) Учасником запропоновано товар «Датчик тиску «Сафір М»-Вн-7160-02-У2*(-40...+80)-0,04-10,0 МРа-42HART-(0,63...25,0 МРа). - саме ця модель зазначена у наданій заповненій формі Додатку 5 до тендерної документації (файл «2_Додаток 5.pdf») у п.1 таблиці 1 Розділу 2 «Технічна специфікація. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», у наданому Паспорті на Датчик тиску «Сафір М 7160» (файл «Зразок паспорту на датчик тиску Сафір М 7160-10 МРа.pdf»). Проте, Учасником не надано підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам технічної специфікації, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутня Декларація про відповідність перетворювачів тиску вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. №1055 для запропонованих Учасником Датчиків тиску «Сафір М»-Вн-7160-02-У2*(-40...+80)-0,04-10,0 МРа-42HART-(0,63...25,0 МРа) (вимоги пункту 25 в) Додатку 1 до тендерної документації, підпункту в) пункту 1.2. таблиці 2 Додатку 6.1. до тендерної документації). Об'єктом наданої Учасником Декларації про відповідність від 17.11.2023 (файл «Декларація на датчики Сафір Вн – Ех») є Датчики тиску інших моделей, наведені в Додатку цієї декларації «Сафір М»-Вн7150-02-У2*(-30...+50)-0,075-0,6 МРа-42-HART, «Сафір М»-Вн-7240-02-У2*(-30...+50)-0,075-40,0кРа-42-HART, «Сафір М»-Вн-7330-02-У2*(-30...+50)-0,075(-3,15/+3,15) кРа-42-HART; - відсутня копія Декларації про відповідність перетворювачів тиску вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів виміральної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. №94, або копія сертифікату перевірки типу, отриманого за результатами проходження процедури оцінки відповідності за Модулем В відповідно до додатку 3 даного технічного регламенту (або лист Учасника із вказаним номером зазначеного сертифікату перевірки типу та найменуванням призначеного органу з оцінки відповідності, який провів оцінку відповідності) разом із копією гарантійного листа про надання вищезазначеної Декларації при поставці товару для запропонованих Учасником Датчиків тиску «Сафір М»-Вн-7160-02-У2*(-40...+80)-0,04-10,0 МРа-42HART-(0,63...25,0 МРа) (вимоги пункту 25 г) Додатку 1 до тендерної документації, підпункту г) пункту 1.2. таблиці 2 Додатку 6.1. до тендерної документації). Об'єктом наданої Учасником Декларації про відповідність № ДВ-67/81/24 від 04.07.2024р. (файл «Зразок декларації про відповідність на датчики тиску Сафір М») є інші моделі датчиків «Сафір М», наведені в Додатку цієї декларації: «Сафір М»-Вн7150-02-У2*(-30...+50)-0,075-0,6 МРа-42-HART, «Сафір М»-Вн-7240-02-У2*(-30...+50)-0,075-40,0кРа-42-HART, «Сафір М»-Вн-7330-02-У2*(-30...+50)-0,075(-3,15/+3,15) кРа-42-HART. <p>Встановлені невідповідності не можуть бути усунені відповідно до п.43 Особливостей.</p>
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%