

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-07-11-010965-a

Дата формування звіту: 11 серпня 2025

<b>Найменування замовника:</b>	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20588716
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	07300, Україна, Київська область, Вишгород, м. Вишгород
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015 код 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Постачання приладів для вимірювання величин для філії "Дніпровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Динамічний мікроомметр	ДК 021:2015:38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	1 штука	69096, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 1, філія «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»	до 31 грудня 2025
Пристрій для випробування трансформаторів струму і напруги	ДК 021:2015:38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	1 штука	69096, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 1, філія «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»	до 31 грудня 2025

Прилад випробувальний для перевірки параметрів релейного захисту	ДК 021:2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	1 штука	69096, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 1, філія «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»	до 31 грудня 2025
--	---	---------	---	-------------------

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Порядок розрахунків: Розрахунок за поставлене Обладнання Покупець здійснює протягом 90 (дев'яноста) календарних днів з дати підписання сторонами Акта приймання-передачі обладнання, за умови реєстрації Постачальником податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог Податкового кодексу України, та на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури. Якщо Постачальник не є платником Податку на додану вартість, умови в частині реєстрації Постачальником усіх належним чином оформлених податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не застосовуються.	Післяоплата	90	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

11 липня 2025 19:01

**Кількість учасників закупівлі:**

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтю 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтю 17 цього Закону

<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма МОЛНІЯ"</p>	<p>8 323 300,00 УАН без ПДВ</p>	<p>8 323 300,00 УАН без ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Учасник процедури закупівлі, в складі тендерної пропозиції, надав технічну специфікацію вих. №83/07 від 18.07.2025р., яка не відповідає вимогам Замовника, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В пункті 1.1.3.2. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Точність, не гірше <math>\pm 0.2\% \pm 10 \mu\Omega</math>, проте учасник пропонує точність не гірше <math>100 \mu\Omega</math>;</li> <li>- В пункті 1.3.3. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Максимальна напруга 10 В 200А, проте учасник пропонує Максимальна напруга 5 В 200А;</li> <li>- В пункті 1.5.1. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Живлення 115/230 В, 50-60 Гц, захист запобіжниками, проте учасник пропонує Живлення 100/240 В, 50-60 Гц, захист запобіжниками;</li> <li>- В пункті 1.6.10 розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав наявність стилуса сенсорного проте учасник зазначає, що стилус сенсорний відсутній;</li> <li>- В пункті 3.1. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Високовольтні випробування змінною напругою, не менше 3000 В, проте учасник пропонує Високовольтні випробування змінною напругою, не менше 2200 В;</li> <li>- В пункті 3.4. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Інтерфейс для підключення до ПК RS232, проте учасник пропонує Інтерфейс для підключення до ПК USB, LAN;</li> <li>- В пункті 3.8. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Габаритні розміри, Ш × Г × В, не більше 455 мм × 325 мм × 290 мм, проте учасник пропонує Габаритні розміри, Ш × Г × В, не більше 475 мм × 315 мм × 330 мм;</li> <li>- В пункті 3.10.3. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Потужний модуль постійного струму 400 А, проте учасник пропонує Потужний модуль постійного струму 100 А;</li> <li>- В пункті 3.10.4. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Зовнішній підсилювач до 3000 А ВU 2000 (код 51102), проте учасник пропонує Зовнішній підсилювач до 2000 А (ТСХ 200);</li> <li>- В пункті 3.10.5. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Міцний пластиковий транспортувальний кейс для ВU 2000, проте учасник пропонує Міцний пластиковий транспортувальний кейс для (ТСХ 200);</li> <li>- В пункті 3.10.9. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Один кабель зв'язку RS232, проте учасник пропонує Один кабель зв'язку USB;</li> <li>- В пункті 3.10.10. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Два струмових кабелі перетином 100 мм<sup>2</sup>, зі штекерами, для випробування струмом до 800 А, не менше 4 м, проте учасник пропонує Два струмових кабелі перетином 95 мм<sup>2</sup>, зі штекерами, для випробування струмом до 800 А 6 м;</li> <li>- В пункті 3.10.11. розділу 2 технічної специфікації Замовник вимагав Два струмових кабелі перетином 100 мм<sup>2</sup>, зі штекером та затискачем, для випробування струмом до 800 А, не менше 0,5 м, проте учасник пропонує Два струмових кабелі перетином 95 мм<sup>2</sup>, зі штекером та затискачем, для випробування струмом до 800 А, 6 м.</li> </ul>
--	---------------------------------	---------------------------------	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"</p>	<p>8 372 721,40 UAH без ПДВ</p>	<p>8 372 721,40 UAH без ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Учасник процедури закупівлі, в складі тендерної пропозиції, надав технічну специфікацію №23 602 від 14.07.2025р. (далі - технічна специфікація), в пункті 2.11.5.5.3. таблиці розділу 2 якої зазначено гарантована похибка (вим.) &lt;0,1% (діап.) &lt;0,1%.</p> <p>На вимогу пункту 2.2. таблиці №4 продовження додатка №1 тендерної документації, для підтвердження технічних характеристик обладнання, яке зазначено в пункті 2 таблиці розділу 2, учасник надав технічний паспорт приладу випробувального для перевірки параметрів релейного захисту Т 3000, в якому зазначено гарантована похибка (вим.) ±0,1% (діап.) ±0,1%.</p> <p>Отже, учасник не підтвердив технічну характеристику зазначену в пункті 2.11.5.5.3. таблиці розділу 2 технічної специфікації, як того вимагав замовник в пункті 2.2. таблиці №4 продовження додатка №1 тендерної документації.</p> <p>Таким чином тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню відповідно до підпункту 2 пункту 44 Особливостей.</p>
--	---------------------------------	---------------------------------	--

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** відсутність пропозицій

**Дата укладення договору про закупівлю:** Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** Відсутній

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%